

Rotmanka, dnia 14.12.2023 r.

Nr ref. postępowania: ZP/24/2023

**Zamawiający – EKSPLOATATOR Sp. z o. o.**  
**ul. Sportowa 25, Rotmanka**  
**83-010 Straszyn**

**Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego na wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Piaskowej, Łąkowej, Brzegowej i Wałowej w miejscowości Wiślinka, Gmina Pruszcz Gdański”.**

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 22 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych w „Eksplloatator” Sp. z o. o. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące treści Ogłoszenia:

**Pytanie:**

Prosimy o sprecyzowanie w jaki sposób powinno wyglądać unieczynnienie istniejącej sieci wodociągowej DN160.

**Odpowiedź:**

Unieczynnioną sieć wodociągową należy pozostawić w gruncie i zaślepić końcówki rur betonem.

Powyższe wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stanowi integralną część Ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem