




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GŁIWICE Spółka z o.o.**

44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 007489/23

Nr dokumentu: DZ/552/2023

Wasz Znak:

Data: 05.09.2023r

Dotyczy: postępowania przetargowego na Remont taśmociągu nawęglania kotłowni WR-25

Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.

Prosimy o dokładniejsze i jednoznaczne określenie typu taśmy.

Podana taśma jako zwykła nie zawiera klasy okładek gumowych w jednym z trzech typów określonych w przywołanej normie, jednocześnie Zamawiający określa iż ma to być taśma trudnościeralna. Prosimy o określenie ścieralności lub klasy okładek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę taśmy o ścieralność okładek max. 120 mm³.

Dotyczy pkt 2 Warunków Zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia W punkcie 2.1. Warunki techniczne zapisano "Taśma zwykła tkaninowo-gumowa trzy przekładkowa, trudnościeralna (PN-EN ISO 14890,B-500 EP 630/3 4+2)" Prosimy Państwa o potwierdzenie rodzaju taśmy "zwykła trzy przekładkowa, trudnościeralana"

Odpowiedź: Dotyczy taśmy tkaninowo- gumowej ogólnego przeznaczenia.

Jaka jest wymagana kategoria bezpieczeństwa taśmy wg PN-EN 12882 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie określił wymagań zgodnie z normą PN-EN 1288

Jaka jest wymagana klasa gumy okładkowej wg PN-EN ISO 14890:2004 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę taśmy o ścieralność okładek max. 120 mm³.

VERTE

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę taśmy przenośnikowej w dwóch odcinkach o łącznej długości 230mb (dwa połączenia) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza dostawy taśmy w dwóch odcinkach

Sprawę prowadzi p. Krzysztof Rudnik tel. (32) 335-01-51

PEC - GLIWICE Sp. z o.o.
PROJEKT
Dyrektor ds. Technicznych
Grzegorz Zawierucha