

ZP.271.4.2021

CHOJNICE, 2021-05-11

Do wykonawców

Dotyczy: Roboty budowlane pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowości Krojanty do DK 22

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045232/01 z dnia 2021-05-04

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź nr 1

Tak

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciąża wykonawcy.

Odpowiedź nr 2

Tak

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że z branży kolejowej należy wycenić tylko zakres robót wskazanych w OPZ i w przedmiarze, a pozostałe roboty kolejowe np. przestawienie sygnalizatorów świetlnych zostanie wykonane przez spółkę PKP.

Odpowiedź nr 3

Należy wycenić zgodnie z zakresem wskazanym w przedmiarze.

Pytanie nr 4

Prosimy o określenie warunków odtworzenia ogrodzeń w tym:

- rodzaj materiału,
- ilość, szerokość, wysokość ogrodzenia w tym bram i furtek,
- przekrój poprzeczny przez ogrodzenie,
- miejsce i długość odtworzenia

Odpowiedź nr 4

W ofercie należy ująć ogrodzenie panelowe przetłaczane 3D, ocynkowane oraz malowane proszkowo, wysokość panela 1,50m, szerokość panela 2,5m, przetłoczenia 3V, średnica drutu fi 5,0mm, słupki 60x40mm o wysokości 2,4m, rozstaw oczek nie rzadziej niż 50x200mm. Słupki montowane w betonowych łącznikach o wysokości 0,3m, podmurówka wysokość 0,3m. Bramy oraz furtki w układzie panelowym. Ilości należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 5

Masa bitumiczna kolor czerwony – prosimy o wyjaśnienie czy ma być barwiona w masie czy pomalowana masą chemoutwardzalną koloru czerwonego?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający dopuszcza wykonanie wierzchniej warstwy w kolorze czerwonym z masy chemoutwardzalnej.

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Skaja

Otrzymują:

1. Strona internetowa : https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje
2. a/a