

Urząd Miejski w Łebie**ul. Kościuszki 90****84-360 Łeba**

W odpowiedzi na pismo dotyczące wydania warunków technicznych do rozbudowy sieci wodociągowej w ulicy Błękitnej w Łebie Przedsiębiorstwo Wodociągowe "Łeba -Wicko" Sp. z o.o. z siedzibą w Nowęcínie ul. Łebska 49 informuje co następuje:

Rozbudowa sieci wodociągowej.

- 1.1. W ulicy Błękitnej funkcjonują dwa przewody sieci rozdzielczej . Sieć średnicy DN 160 pozostawić bez zmian , wymianie podlega sieć DN 100 . Tę sieć wodociągową należy w 100% wymienić na nową o średnicy PE DN 110 . Przyłącza wodociągowe wykonane z przewodu PE w kolorze niebieskim należy przełączyć do nowej sieci przesyłowej , natomiast przewody inne niż wyżej wymienione należy wymienić na nowe oparte na przewodzie PE SDR 13 .Przełączanie zakresu miejskiego wykonać w granicy posiadłości .
- 1.2. Istniejące przyłącza wodociągowe w przypadku braku zasuw należy w nie wyposażyć . Wszystkie obudowy (klucze) zasuw w przypadku skrzywienia , czy uszkodzenia wymienić na nowe , wyposażyć wszystkie w skrzynki uliczne , oraz dostosować wysokości do nawierzchni. Armaturę wodociągową wybrać z oferty firm Havle lub AVK
- 1.5. Głębokość ułożenia rur wodociągowych należy projektować min. 1,3 m poniżej poziomu terenu.
- 1.6. Projekt budowlany sieci wodociągowej przed złożeniem w Starostwie Powiatowym w Łęborku uzgodnić w tutejszym Przedsiębiorstwie min w 2 egzemplarzach.
- 1.7. Niniejsze warunki techniczne i ogólne tracą ważność po upływie 24 miesięcy od daty ich wystawienia.
- 1.8. Dane dodatkowe: szczegóły na etapie projektowania uzgodnić z tutejszym Przedsiębiorstwem i z zainteresowanymi instytucjami.



PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWE
»**ŁEBA - WICKO**« Sp. z o.o.
NOWĘCÍN, ul.Łebska 49, 84-360 Łeba
tel.(059) 8661 801
Regon 771589470, NIP 841-15-95-536