Kw. III
F=0,2544 ha

Kw. VI
F=0,2494 ha

Kw. IX
F=0,2434 ha

Kw. XI
F=0,6228 ha

Kw. XIII
F=0,5856 ha

Kw. II
F=0,2098 ha

Kw. V
F=0,1934 ha

Kw. VIII
F=0,1074 ha

Kw. X
F=1,1426 ha

Kw. XII
F=0,9522 ha

Kw. I
F=0,2137 ha

Kw. IV
F=0,1934 ha

Kw. VII
RAMIĘ POLOWE
F=0,1700 ha

TUNEL DROGOWY

"a"

"b"

"c"

km 0+600

km 0+400

km 0+500

km 0+200

km 0+100

km 0+000

km 0+300

km 0+320

E-6/1x2"

E-5/1x2"

E-4/1x2"

E-3/2x2"

E-2/1x2"

E-1/2x2"

E-2/1x2"

Ek-1/3x1"
3x ELEKTROZAWÓR 1"

Ek-2/3x1"
3x ELEKTROZAWÓR 1"

E-10/1x2"
projektowana studzienka hydr.
ELEKTROZAWÓR 1"

E-13/1x2"

E-12/1x2"

E-11/1x2"

E-9/1x2"

E-8/2x2"

E-7/1x2"

pokrywa do wymiany

"A" - PE Dz 710 mm

"B" - PE Dz 710 mm

"C" - PE Dz 710 mm

Budynek leśniczówki - miejsce montażu sterownika elektrozaworów

Przecisk sterowany pod drogą asfaltową

Zbiornik leśny przed pompownią F=0,2920 ha

Istn. studnia ujęciowa
Pompa zalewająca 0,94kW

Projekt. szczelna studzienka na osady popłuczne
Pompa odstojnika 0,55kW

nowoprojektowane trasy kablowe

MAGWA Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
60-461 Poznań, ul. Rypińska 18

Przebudowa deszczowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w leśnictwie Sokołów

Mapa zagospodarowania - trasy kablowe

Obiekt: Pompownia deszczowniania

Inwestor: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów ul. Fabryczna 57, 36-060 Głogów Małopolski

Branża: Elektryczna

Projektował: mgr inż. Mariusz Giera
upr. proj. WKP/0051/PWOE/10

Sprawdzał:

1:500 | E1
PT | XII.2022