



Znak postępowania 69/ZP5/DEOŚ/POIIŚ/2020

Międzyrzecz 06.11.2020r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

W związku z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści SIWZ skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech według warunków kontraktowych ŻÓŁTY FIDIC – w formule zaprojektuj-wybuduj" działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp udzielamy następujących odpowiedzi:

PYTANIE 1.

Prosimy o udostępnienie Projektu budowlanego oczyszczalni ścieków z 1989 r., opracowanego przez Biuro Gospodarki Ściekowej sp. z o.o. z Wrocławia.

ODP.:

Zamawiający udostępniła posiadaną archiwalną dokumentację projektową i zdjęcia pod następującym linkiem:

https://www.dropbox.com/sh/h1cn2do7n1pnugq/AABxBbdgFEyseQD1jYjg_Tyea?dl=0

Informacja jest podana w SIWZ TOM I IDW, pkt. 2.2.2.

PYTANIE 2.

Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonać remont w zakładowych pomieszczeniach trafo. Jeśli tak to w jakim zakresie.

ODP.:

Istniejące pomieszczenia stacji transformatorowej należy dostosować do wymaganych warunków pracy i przepisów w zakresie ochrony przed porażeniem, p.poż. itp. mających zastosowanie dla tego typu obiektów.

PYTANIE 3.

Wg PFU dotyczącego kompostowni nie wymagane jest projektowanie nowego ogrodzenia, wg PZT zał 4 do PFU ogrodzenie jest oznaczone jako nowo projektowane dla terenu oczyszczalni oraz terenu kompostowni, prosimy o wyjaśnienie, czy dla terenu kompostowni Zamawiający przewiduje wymianę ogrodzenia. Jeśli nie, to prosimy o wskazanie granicy między terenem objętym nowym ogrodzeniem, a terenem na którym ogrodzenie nie będzie wymieniane.

ODP.:

W ramach zadania nr 1 istniejące ogrodzenie należy rozebrać w całości i wykonać nowe ogrodzenie dla całego terenu oczyszczalni, zgodnie z zapisem pkt. 4.6.3 PFU dla zadania nr 1 pn. „Modernizacja i rozbudowa części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni wraz z dokumentacją projektową i rozruchem”.

PREZES ZARZĄDU



Bogusław Czop