



EWE energia sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz

Biuro Drogowe
Trasa
ul. Konwaliowa 1
69-110 Rzepin



EWE energia sp. z o. o.
ul. 30 Stycznia 67
66-300 Międzyrzecz



123 800 000



robert.lagowski@ewe.pl | www.ewe.pl

Osoba do kontaktu: Robert Łagowski

21 lutego 2024 r.

Dotyczy: Uzgodnienie projektu „Budowa mostu na rzece Postomii wraz z rozbudową drogi gminnej nr 103348F (ul. Winna Góra w Sulęcinnie)”-etap PFU (Program Funkcjonalno -Użytkowy)

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu „Budowa mostu na rzece Postomii wraz z rozbudową drogi gminnej nr 103348F (ul. Winna Góra w Sulęcinnie)”-etap PFU (Program Funkcjonalno -Użytkowy) ;EWE energia sp. z o.o. Dział Techniczny odpowiada::

- 1. Rzędne wysokościowe i grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni nad gazociągiem należy zaprojektować w taki sposób aby odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki przewodowej rury gazowej wynosiła nie mniej niż 0,5 m od spodu warstw konstrukcyjnych podbudowy projektowanych nawierzchni.**
- 2. Odcinek gazociągu DN 160 wraz z rurą ochronną do kabla do transmisji danych, który będzie pod asfaltem należy przebudować , lub w przypadku braku miejsca na przebudowę na gazociągu zastosować stalową rurę osłonową dwudzielną Integra. Montaż rury osłonowej należy wykonać pod nadzorem firmy EWE energia sp. z o.o.**
- 3. Odcinek gazociągu DN 160 wraz z rurą ochronną do kabla do transmisji danych, który będzie znajdował się pod konstrukcją mostu należy przebudować i zlokalizować go poza konstrukcją mostu za pomocą przewiertu sterowanego.**
- 4. Przed złożeniem dokumentacji na pozwolenie na budowę należy uzgodnić projekt przebudowy gazociągu z EWE energia sp. z o.o. Uzgodnienie musi mieć formę pisemną.**
- 5. Prace przy przełożeniu gazociągu może wykonać firma posiadająca uprawnienia UDT , oraz uprawnienia wydawane przez EWE energia; pod nadzorem pracownika firmy EWE energia.**

Zarząd
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Wysokość kapitału zakładowego
NIP: 778-13-59-052

Krzysztof Noga, Dariusz Brzozowski
KRS 0000065199
387 012 624,00 PLN
Regon: 639624958

6. Koszty przeprojektowania, przebudowy oraz nadzoru pokrywa Inwestor projektu „Budowa mostu na rzece Postomii wraz z rozbudową drogi gminnej nr 103348F (ul. Winna Góra w Sulęcinie)”
7. Prace budowlane przy przebudowie gazociągu mogą być prowadzone z wyłączeniem okresu zimowego, tj. 01.12.-30.03., a harmonogram prac należy uzgodnić z EWE energia sp. z o.o. min. 2 miesiące przed przystąpieniem do prac.
8. W przypadku gdy w obszarze przebudowywanej drogi występuje skrzynka uliczna do zasuw, oraz słupki oznacznikowy; regulacja w/w armatury spoczywa na Inwestorze przebudowy drogi.
9. Przed rozpoczęciem prac nad gazociągiem lub przyłączem gazowym należy dokonać odkrywki ręcznej gazociągu w celu ustalenia głębokości jego posadowienia.
10. Przy skrzyżowaniach z gazociągiem i zbliżeniach należy zachować odległości oraz zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 r.) oraz normą dot. skrzyżowań gazociągów (PN-91 M-34501) wraz z późniejszymi zmianami.

Gazociągi EWE energia układane są z przykryciem:

- 0,9 - 1,0 m - średniego ciśnienia
- 1,0 - 1,2 m - wysokiego ciśnienia.

11. Prace w pobliżu gazociągu (np. równoległy wykop, skrzyżowanie) należy prowadzić metodą wykopu ręcznego z zachowaniem szczególnej ostrożności.
12. Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń w czasie wykonawstwa robót ; oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód oraz pokrycia strat EWE energia sp. z o.o. z tytułu uszkodzenia gazociągów lub infrastruktury z nim związanej ; wynikłych z winy Inwestora lub podmiotów działających na jego rzecz , oraz ponosi odpowiedzialność za szkody ,które w przyszłości mogły by powstać na skutek przeprowadzonych robót.
13. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 2 lat od daty jego wydania.
14. W sprawie niniejszego uzgodnienia osobą do kontaktu jest Pan Robert Łagowski tel. kom. +48 600 029 275.

Z poważaniem

KIEROWNIK
BIURA TECHNICZNEGO
Robert Łagowski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.