

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Będzinie

ul. Sielecka 85a, 42-500 Będzin
tel. 32 267 73 64, 32 267 78 93
gazownia.bedzin@psgaz.pl

Pracownia Projektowa

Inżynierii Sanitarnej
Jerzy Sowa
ul. Kościuszki 134
32-541 Trzebinia

Wasz znak:

Miejscowość, 25.07.2018r

Nasz znak: PSG/ZA.0154.763.160050638.18

Dot.: uzgodnienie terenu zlokalizowanego w Będzinie przy ulicy Odkrywkowej na działce (wg. zakresu) w związku z planowaną przebudową odwodnienia drogi powiatowej 4720 S.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jak wyżej przesyłamy plan sytuacyjny z orientacyjnie naniesioną siecią gazową PE średniego ciśnienia gazu ziemnego PN-C-04753-E. Jednocześnie informujemy, że w ww. terenie nie posiadamy sieci gazowej niskiego ciśnienia gazu ziemnego PN-C-04753-E.

W obrębie zaznaczonego opracowania, sieci gazowej podwyższonego i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG nie posiadamy.

Zawiadamiamy również, że wszelkie miejsca kolizji gazociągu z projektowaną lokalizacją jw. należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U z 2013 r., poz 640) sieć naniesiona kolorem granatowym PE oraz Polską Normą 91/M – 34501.

Projekt ewentualnego przełożenia sieci gazowej; zabezpieczenia ewentualnych kolizji należy uzgodnić z Oddziałem PSG w Zabrze.

UWAGA :

- prace w pobliżu sieci gazowej wykonywać ręcznie;
- w celu dokładnego zlokalizowania gazociągów należy wykonać sondę kontrolną;
- ława pod obrzeża krawężnika drogowego nie może być wykonana nad siecią gazową (docelowe usytuowanie sieci gazowej – chodnik, grunt);
- kosztami naprawy za wyniki uszkodzenia gazociągów zostanie obciążony wykonawca;
- drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, chodniki nad gazociągiem należy wykonać z nawierzchni rozbieralnej szerokości 1 mb (po 0,5 mb od osi gazociągu)

- należy zachować minimalne przykrycie gazociągu 1,0 m.

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń prosimy porozumieć się z Gazownią w Będzinie ul. Sielecka 85a celem ustalenia nadzoru nad ww. robotami.

Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datą i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2-lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Załącznik:

1.plan

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Gazownia w Będzinie

Katarzyna Szymczyk

Pracownik ds. Technicznych

Bartłomiej Stasiński