



WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW  
w Poznaniu

WIELKOPOLSKI  
WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

61-834 Poznań  
ul. Gołębia 2  
tel. 0618528003  
0618528004  
fax. 0618528002

<http://poznan.wuoz.gov.pl>  
e-mail: [wuoz@poznan.wuoz.gov.pl](mailto:wuoz@poznan.wuoz.gov.pl)

Po-WN.5183.8880.2.2016

Poznań, dn. 11 października 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy Golańcz  
ul. Piotra Kowalika 2  
62-130 Golańcz

działający przez:

Pana  
Pawła Rajskiego  
Śląskie Studio Architektury  
Kąty Bystrz 19A  
57-540 Łądek Zdrój

Odpowiadając na pismo z dnia 3 października 2016 r. w sprawie rozwiązań projektowych z dnia 29 września 2016 r. proponowanych do realizacji przy zamku w Golańczy (baszta, wiata, mur obwodowy) Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawia swoje uwagi:

- istnieje możliwość wykonania drewnianego hełmu na słupach, krytego gontem nad basztą, pod warunkiem wyprostowania połaci dachowej hełmu (zastosowanie dachu stożkowego). Przekroje słupów drewnianych podtrzymujących hełm powinny zostać ustalone podczas prowadzenia prac,
- baszta powinna zostać wykonana bez strzemi,
- proponuje się wykonanie zadaszenia wiaty, jako dachu czterospadowego, pokrytego gontem, co pozwoli jednocześnie na odsunięcie dachu od bramy,
- program prac konserwatorskich i restauratorskich muru i baszty należy ograniczyć do konserwacji zachowawczej, której celem będzie utrwalenie istniejącej formy i zabezpieczenie materiałów budującego poszczególne obiekty,
- oznaczony na rysunku fragment muru do wyburzenia wymaga odrębnego uzgodnienia w trakcie prac.

Pozostałe rozwiązania projektowe są możliwe do akceptacji ze stanowiska konserwatorskiego tzn.:

- propozycja zamknięcia kratą drewnianą baszty oraz wykonanie z w niej podłogi drewnianej,
- odbudowa fragmentu kurtyny wschodniej z przyporą oraz trzema skrzynkami instalacyjnymi, z podejściem przewodów w grubości obwodowej muru ok. 2 warstwy cegieł, nieznaczne uskoki wraz ze spadkiem terenu.

Wielkopolski Wojewódzki  
Konserwator Zabytków

mgr Jolanta Goszczyńska

Załącznik (WWKZ):

Rozwiązania projektowe do konsultacji z dnia 29.09.2016 r. aut. P. Rajski.

Otrzymują:

☐ Pan Paweł Rajski, Śląskie Studio Architektoniczne, Kąty Bystrz. 19A, 57-540 Łądek Zdrój  
2.a/a M.Br.

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta i Gminy Golańcz, ul. Piotra Kowalika 2, 63-130 Golańcz  
sprawę prowadzi: Marta Bruch, tel. 61 8528003 wew. 107