



**Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe
w Łomiankach**

ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki

tel. (0-22) 751 78 34, 751 04 74 fax (0-22) 751 59 15

www.icds.pl e-mail: icds@icds.pl

NIP: 118-17-12-732

INTEGRACYJNE CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWE W ŁOMIANKACH

Łomianki, dnia 01.06.2023r

DA.26.12.2023

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania: **Montaż systemu sygnalizacji alarmu pożaru w pomieszczeniach technicznych mieszczących się w budynku Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach przy ulicy Staszica 2, 05-092 Łomianki, nr zadania 2023/17.**

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły na podstawie art. 284 ust.1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz.1129 ze zm.) zwaną dalej ustawą zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ).

Zamawiający działając na podst. art. 284 ust 6 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/icds_łomianki

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 286 ust. 1 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie:

W opisie technicznym projektu w dziale 2.2 projektant systemu napisał, że należy zastosować przewody w klasie wyższej niż Eca, a sam zaproponował w dalszym opisie i na rysunkach przewód w tej klasie. Czy do oferty cenowej należy przyjąć przewód w wyższej klasie?

Ad. 1 Dokumentacja opisowa i rysunkowa pozostaje spójna. Szczegółowe typy okablowania w klasie wyższej niż Eca podane w dokumentacji - patrz tabela w pkt. 3 "dobór linii zasilających" oraz na rysunkach technicznych.

Pytanie:

Producent sygnalizatorów optyczno-akustycznych od kilku miesięcy nie prowadzi już produkcji zaproponowanych. Obecnie w sprzedaży jest sygnalizator SAOP-P8/CC. Czy taki typ należy przyjąć do wyceny?

Ad. 2 Dokumentacja podaje ogólne parametry techniczne urządzeń wymaganych przy instalacji a wskazywane produkty stanowią jedynie punkt odniesienia. O ile dany produkt nie jest już produkowany/wspierany Wykonawca powinien zaoferować produkt dostępny o tożsamy, nie gorszych parametrach technicznych.

Pytanie:

W niektórych pomieszczeniach technicznych są prysznice. Czy nie należałoby zastosować czujek do pomieszczeń wilgotnych posiadających odpowiednie IP?

Ad. 3 Elementy systemu do wyceny proszę przyjąć zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót.

Pytanie:

W pomieszczeniu przy kuchni zaprojektowano detektory nie odzwierciedlające obecnie własności pomieszczenia. Co należy przyjąć do wyceny?

Ad. 4 Elementy systemu do wyceny proszę przyjąć zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót.

Pytanie:

Czy zamawiający dysponuje dokumentacją w pliku autocad, który może udostępnić?

Ad. 5 W załącznikach do postępowania została udostępniona dokumentacja w formacie .pdf, która jest wystarczająca do przygotowania oferty cenowej.

Pytanie:

Czy do oferty należy doliczyć oznakowanie informacyjne? Jeśli tak, to o jakich wymiarach?

Ad. 6 Informacja na temat wymaganego oznakowania, zawarta jest w części opisowej projektu.

Powyższe zmiany są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Dyrektor ICDS

Ewelina Kordek

Zastępca Dyrektora ICDS

Michał Karolak

