

Ochrona_od_porażeń

OBLICZENIA SKUTECZNOŚCI OCHRONY OD PORAŻEŃ												
L.p.	Miejsce zwarcia	Długość odcinka pętli	Dane znamionowe elementów obwodu	OPORNOŚĆ					Prąd znamion. Bezpiecz. Ib	typ /tz	Prąd wyłącz. Ia	IaxZs
				jednostkowa		pętli zwarciowej						
				rezyst.	reakt.	rezyst.	reakt.	Zs				
-	-	m	-	mom	mom	mom	mom	om	A	-	A	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	transformator		tr. 250kVA			11,8	26,2	0,03				
	ZK-Energa	350	YAKY 4x120	0,25	0,062	175	43,4	0,20				0,0
	TE	30	YKY5x10	1,822	0,081	109,32	4,86	0,31	50	WT-00/F,5s	132	40,3