

ZO/1-5/2023

**Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa transformatorów rozdzielczych” znak sprawy ZO/1/2023**

### **Odpowiedź na pytania**

W związku z wpłynięciem pytań do niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

#### **Pytanie 1:**

Par 1 pkt 2

Proszę o rezygnację z oświadczenia gwarancyjnego Producenta- zawierającego wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta uprawnień z tytułu gwarancji Producenta.

Proszę o pozostawieniu punktu par 1, pkt 1, pp2 w formie

~~2) udzieleniu gwarancji na dostarczane transformatory z tym, że niezależnie od uprawnień z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Zamawiający może korzystać z uprawnień z gwarancji Producenta. W celu zapewnienia Zamawiającemu uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Producenta oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 i art. 577-1 Kodeksu cywilnego, zawierające wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta uprawnień z tytułu gwarancji Producenta. Obowiązek ten zostaje wyłączony w przypadku, gdy Wykonawca jest jednocześnie Producentem urządzeń.~~

**Odpowiedź: Zgodnie z prośbą Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 1 pkt 1 ppkt 2 Załącznika nr 4 Wzór umowy.**

#### **Pytanie 2:**

Par 1, pkt 7

Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego własności następuje z chwilą dostawy transformatorów na miejsce dostawy oraz podpisania przez Strony protokołu odbioru technicznego lub dokumentu dokumentującego dostawę (np. WZ) na miejsce dostawy każdego z transformatorów w dniu dostawy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 1 pkt 7 Załącznika nr 4 Wzór umowy.**

#### **Pytanie 3:**

Par 2. Pkt 8

Proszę o wykreślenie punktu w całości.

Dystrybutor nie jest w stanie spełnić wymagań Zamawiającego w tym aspekcie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 2 pkt 8 Załącznika nr 4 Wzór umowy.**

#### **Pytanie 4:**

Odnosnie par 4 pkt 11

Wykonawca nie może odmówić dostarczenia wymaganej dokumentacji oraz usunięcia braków, wad, usterek lub odstępstw w ramach wynagrodzenia określonego w §3 bez względu na wysokość związanych z

tym kosztów.

Proszę o wyraźne określenie jakie dokumenty są wymagane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że ma na myśli dokumentację, o której mowa w pkt VIII Załącznika nr 2 *Opis przedmiotu zamówienia*.

**Pytanie 5:**

Par 5 pkt 4

Proszę o usunięcie terminu 72 godz jako niemożliwego do spełnienia. Proszę o pozostawienie terminu na usunięcie wad jako wspólnie uzgodniony termin między Dostawcą a Odbiorcą.

**Odpowiedź:** Zgodnie z prośbą Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 5 pkt 4 Załącznika nr 4 *Wzór umowy*.

**Pytanie 6:**

Par 5 pkt 9

Proszę o wykreślenie

**Odpowiedź:** Zgodnie z prośbą Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu § 5 pkt 9 Załącznika nr 4 *Wzór umowy*.

**Pytanie 7:**

Par 7 kary umowne; pkt 2; pp od 2 do 4

Proszę o zmianę kar umownych jako 0,1% wartości netto niedostarczonego w terminie towaru za niedotrzymanie terminu dostawy oraz 0,05% wartości netto wadliwego/uszkodzonego towaru za zwłokę w usunięciu wad.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z prośbą Wykonawcy, Zamawiający modyfikuje § 7 pkt 2 ppkt 2 , który otrzymuje nowe brzmienie:

2) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,10 % wartości netto niedostarczonego w terminie transformatora, licząc za każdy dzień zwłoki,

Zamawiający modyfikuje § 7 pkt 2 ppkt 3 , który otrzymuje brzmienie

3) za zwłokę w usunięciu wad nieistotnych przedmiotu umowy niespełniającego wymagań w trybie przewidzianym w § 4 ust. 14 umowy - w wysokości 0,05 % wartości netto wadliwego, uszkodzonego transformatora, licząc za każdy dzień zwłoki od wyznaczonego w protokole terminu,

Zamawiający modyfikuje § 7 pkt 2 ppkt 4 , który otrzymuje brzmienie:

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,05% wartości netto wadliwego transformatora licząc za każdy dzień zwłoki od dnia uzgodnionego na usunięcie wad.

**Pytanie 8:**

Par 7 pkt 6 – proszę o zmianę

6. łączna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający z tytułu niniejszej umowy wynosi 10 % całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy z tym, że jeżeli suma kar umownych przekroczy wskazany limit, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Do sumy kar nie jest wliczana kara, o której mowa w ust. 2 pkt 1.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 7 pkt 6 Załącznika nr 4 *Wzór umowy*.

**Pytanie 9:**

Par 8, pkt 2; ppk2 – proszę o zmianę

..zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, która przekroczy 60 dni kalendarzowych,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 8 pkt 2 ppkt 2 Załącznika nr 4 *Wzór umowy*.

**Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zapytania stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.**