

Kodrąb, dnia 30.04.2024 r.

Zamawiający:

Gmina Kodrąb

ul. Niepodległości 7,

97-512 Kodrąb

Adresat:
Wszyscy nabywcy Specyfikacji

271.11.2024

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: ***Budowa windy zewnętrznej przy budynku SP ZOZ w Kodrębie***

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

„Prosimy o przeanalizowanie konieczności wykonania zabezpieczenia konstrukcji do R60, jeśli bark jest wymogu wykonania drzwi szybowych o odporności ogniowej”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że wymaga wykonania zabezpieczenia konstrukcji R60 ze względu na wymóg bezpieczeństwa dla konstrukcji nośnej budynku. Winda jest odrębną strefą pożarową tak jak klatka schodowa. Elementy windy, tak jak i drzwi powinny być w odpowiedniej klasie R60. Drzwi są elementem windy jak i konstrukcji.

Pytanie nr 2:

„Prosimy o potwierdzenie udźwigu 630 kg”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że minimalny udźwig windy ma wynosić 630.

Budowa windy zewnętrznej do budynku SP ZOZ w Kodrębie

Pytanie nr 3:

„Pochwyty, balustrady, poręcze - prosimy o wskazanie lokalizacji, ilości - prosimy o rysunki”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Balustrady są to elementy kabiny związanej z windą. Winda wewnątrz powinna być wyposażona w balustradę dla pasażerów. Wysokość do podłogi 1,10 m . Balustrady, pochwyty powinny być zamontowane po bokach windy, gdzie nie występują drzwi .

Pytanie nr 4:

„Prosimy o wskazanie miejsca lokalizacji wycieraczek”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Wycieraczki powinny być zlokalizowane przed wejściami do windy.

Pytanie nr 5:

„Czy przedmiotem zamówienia objęte jest świadczenie usługi konserwacji w okresie udzielonej gwarancji”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia są objęte usługi świadczenia konserwacji w okresie gwarancji.

Pytanie nr 6:

„Przedmiar robót poz. 20 - prosimy o uszczegółowienie jaki zakres robót dotyczy adaptacji wokół obiektu SP ZOZ.”

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Pozycja przedmiaru dotyczy uporządkowania terenu po pracach budowlanych

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie nie ulega termin składania i otwarcia ofert..

Wójt Gminy Kodrąb
/-/
Bożena Krawczyk