


Uwaga: elementy betonowe posadowić na zagęszczonej warstwie piasku o grubości 15cm.
Dla lokalizacji w pasach drogowych montować zasuwy z żeliwa sferoidalnego,
w lokalizacji poza pasami drogowymi dopuszcza się zasuwy z żeliwa szarego.

OZNACZENIA

1. Rura PE De40 SDR11 PN16
2. Zasuwa przyłączeniowa DN32, żeliwo sferoidalne
3. Końcówka przyłączeniowa
4. Obudowa teleskopowa
5. Fundament betonowy 40x20x15cm, beton B20
6. Skrzynka uliczna, żeliwo szare

Projektant branża sanitarna:	mgr inż. Rodryk Świerczok	Nr upr.:	595/01/DUW	Podpis:	
Sprawdzający branża sanitarna:	mgr inż. Wojciech Tomków	Nr upr.:	130/DOŚ/10	Podpis:	
		Inwestor:		Data:	
		Gmina Dobromierz ul. Plac Wolności 24 58-170 Dobromierz		21.07.2022	
		Lokalizacja inwestycji:		Stadium:	
		gm. Dobromierz, m. Dobromierz, ul. B. Chrobrego jedn. ewid. 021903 2 Dobromierz, obr. 0004 Dobromierz dz. nr 121/6, 355/4, 355/5, 355/8, 355/10, 355/13, 355/16, 355/19, 355/22, 355/23, 355/24, 355/25, 355/26, 355/27, 355/28, 355/29, 355/30, 355/31, 355/32, 355/33, 355/34, 355/35, 355/36, 355/37, 355/38, 355/39, 355/40, 355/42, 355/43, 355/44, 355/45, 355/46, 355/47, 355/48, 355/49, 355/50, 355/51, 355/52, 355/53, 355/54, 355/55, 355/56, 355/57, 355/60, 355/61, 355/62		PT	
Branża:	Temat:			Podziałka:	
Sanitarna	"Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami przy ul. B. Chrobrego w Dobromierzu"			1:5	
Obiekt:	Tytuł rysunku:			Nr rysunku:	
Sieć wodociągowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej	Zasuwa przyłączeniowa DN32			6.3	