



Kanclerz

13.03.2024 r.

Centralny nr postępowania: ZP/35/055/U/24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę naprawy polegająca na wymianie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) z utylizacją demontowanych czujek jonizacyjnych w Domu Studenckim nr 8 Politechniki Gdańskiej

Odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający – Politechnika Gdańska, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zwanej dalej ustawą pzp, informuje o złożeniu przez wykonawcę wniosku o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie 25

Proszę o odpowiedź czy elementy systemu sterowania oddymianiem (centrala sterowania oddymianiem, przyciski oddymiania itp.) również podlegają wymianie na nowe w toczącym się postępowaniu?

Odpowiedź:

System Oddymiania ani żadne jego elementy nie są objęte tym postępowaniem. To samo dotyczy DSO i UTA.

Wszystkie udzielone odpowiedzi . stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

KANCLERZ

mgr inż. Mariusz Miler

.....
(Kierownik Zamawiającego /osoba upoważniona)