



Znak sprawy: **P.271.1.11.2022**

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach, w których funkcjonowało zlikwidowane PPGR na terenie Gminy Wiśniowa**

Zamawiający informuje, że od Wykonawców ubiegających się o ww. zamówienie publiczne wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). W związku z tym, działając na podstawie art. 284 ust. 1-3 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1170 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” Zamawiający przedstawia stosowne wyjaśnienia:

#### **Pytanie nr 1:**

1. W opisie technicznym dot. „Przebudowa drogi wewnętrznej Kozuchów- Pętla w miejscowości Kozuchów dz. gr 418,419 „ jest zapis że projekt przebudowy gazociągów wykonany został wg odrębnego opracowania. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt zabezpieczenia gazociągów.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający załącza do postępowania następującą dokumentację:

*Inwentaryzację powykonawczą Kozuchów- Pętla*

*Projekt architektoniczno-budowlany – przebudowa sieci gazowej oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia w związku z przebudowa drogi wewnętrznej Kozuchów- Pętla wraz z mapą do celów projektowych*

#### **Pytanie nr 2:**

Proszę o wyjaśnienie treści SWZ

#### **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

5.1. Wynagrodzenie określone w ofercie jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Projekt umowy

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zapisy zawarte w projekcie umowy stanowią omyłkę. Zamawiający przyjmuje rozliczenie kosztorysowe. Zapisy umowne zostały skorygowane w tym zakresie.



## **GMINA WIŚNIOWA**

WIŚNIOWA 150, 38-124 WIŚNIOWA

Tel. (17) 277 50 63, Fax. (17) 277 59 01, WWW: [wisniowa.pl](http://wisniowa.pl), E-mail: [gmina@wisniowa.pl](mailto:gmina@wisniowa.pl)

---

### **Pytanie 3.**

Przebudowa drogi wewnętrznej Kozuchów - Pętla

Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju łukowo-kołowym

- poz. nr 7.1.12 przedmiaru - 23,7 m

- część rysunkowa - 9,50 m

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności zapisów.

### **ODPOWIEDŹ:**

Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju łukowo-kołowym według projektu występuje również na wlocie i wylocie żelbetowej studni monolitycznej odpowiednio 7,2 i 7,0 m oraz 9,5 m na przepuście drogowym. Przekrój normalny w km 063+47- 0+082,22.

Dodatkowo wszystkie rozbieżności przedmiaru mogą i będą korygowane kosztorysem powykonawczym ze względu na założone rozliczenie kosztorysowe.

Wójt Gminy Wiśniowa

**Marcin Kut**