



ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE

Gryfino, dnia 6 marca 2024 r.

ZD.272.5.2024.MW

Uczestnicy postępowania wszyscy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę trzech aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Grzybno”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniżej odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 04.03.2024r. w związku z prowadzonym postępowaniem:

PYTANIE 1:

W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę ścieralną. W opisie technicznym i na przekrojach wskazano mieszankę AC8S, natomiast zgodnie z TER należy wbudować AC11S. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć mieszankę AC11S.

PYTANIE 2:

W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie wykonania zjazdów do posesji, wg opisu technicznego mają być z kostki betonowej o wymiarach 10x20 cm w kolorze szarym, natomiast wg przedmiaru robót mają być: „Nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Kostka w kolorze grafitowym”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót - nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Kolor grafitowy.