

Kikół 09 listopada 2021 rok

Gmina Kikół
Plac Kościuszki 7
87 – 620 Kikół
ZP.TP.271.03.2022

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie zadania inwestycyjnego:
**„BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL.
KASZTELAŃSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KIKÓŁ”**

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. Zm.) Zamawiający Gmina Kikół udziela odpowiedzi na zadane pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1 - W PFU przewidziano piłkochwyty montowane od strony bramek na całej szerokości boiska oraz zachodzące po około 6 m na jego boki. Załamanie na boki uniemożliwia wykonanie rzutu różnego. Proszę o rozwiązanie tego problemu.

Odpowiedź 1 - Na etapie projektowania dopuszcza się możliwość zaproponowania innej lokalizacji piłkochwyków w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie 2 – Proponujemy alternatywne rozwiązanie nawierzchni bieżni, zamiast na podłożu asfaltowo betonowym na sprężyste ET.

Zalety :

- bieżnia sprężysta (szczególnie dla dzieci)
- sprawniejsze i wygodniejsze wykonanie
- lepsze odprowadzenie wód (nawierzchnia przepuszczalna).

Proponujemy następujący przekrój bieżni :

- piasek zagęszczony gr. 200 mm
- drenaż francuski w linii obrzeża wewnętrznego
- warstwa kruszywa 0-63 mm gr. 150 mm (warstwa dolna),
- warstwa kruszywa 0-31,5 mm z miałem kamiennym gr. 50 mm (warstwa górna).
- nawierzchnia ET gr. 30 mm
- nawierzchnia poliuretanowa gr. 14 mm

Odpowiedź 2 - Przedstawiony przekrój warstw dla bieżni jest układem wymaganym przez Zamawiającego.