

Poznań, 11 grudnia 2023 roku

PLP/FZ/223-21/2023/AM

FZ/AM/PO-21/94/23

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Zaprojektowanie i przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Portu Lotniczego Poznań – Ławica (dalej Postępowanie)

numer zamówienia: AM-PLP/PO-21/2023

ODPOWIEDZI NA PYTANIA (17-19)

Pytanie 17

Czy Zamawiający posiada warunki techniczne z Aquanetu na zwiększenie ilości ścieków przemysłowych?

Odpowiedź:

Poza zakresem opracowania.

Pytania 18

Czy była uzgadniana dokumentacja układ podczyszczania ścieków z separatorem przez Aquanet S.A.? Czy inwestor posiada kopię dokumentacji ?

Odpowiedź:

Poza zakresem opracowania.

Pytanie 19

Czy Zamawiający posiada wiedzę jaka ilość glikolu może być odprowadzana do kanalizacji w ramach jednego cyklu odladzania statków powietrznych, jaka będzie częstotliwość odladzania np. przypadająca na 1 dzień.

Odpowiedź:

W okresie zimowym realizowanych jest ok 100-130 operacji odladzania statków powietrznych miesięcznie.