

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie: „**Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu – etap 1**”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

- 1) Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie liczby grzejników podlegających wymianie - określone jako "nowe", ponieważ w dokumentacji projektowej widnieje zapis o 49 nowych grzejnikach, natomiast z rysunku technicznego wynika, iż jest ich 51.

Odpowiedź:

Do oferty należy przyjąć ilość grzejników podlegających wymianie określonych jako „nowe” zgodnie z rysunkiem technicznym.

- 2) Zwracam się z zapytaniem o zakres temperatur na głowicach i zaworach termostatycznych.

Odpowiedź:

Zakres temperatury na głowicach od 8 stopni do 28 stopni, zawory z możliwością wykonania nastawy.

**w/z STAROSTY
/-/ Marcin Brambor
WICESTAROSTA**