

2018-02-27

Adres do korespondencji:  
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.  
ul. Lwowska 23  
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl  
Infolinia: +48 32 606 0 616

Opole, dn. 2018-02-22

Nr warunków: WP/037580/2017/O03R04

godz. .... zał. ....  
L. dz. 1642 podpis .....  
1009064026



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  
45-231 Opole  
ul. Oleska 127

TD/00P/OMP/2018-02-23/0000801

**AKTUALIZACJA NR 1 WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA**  
**nr WP/037580/2017/O03R04 z dnia 2017-05-18**

**Wnioskodawca:**

**Województwo Opolskie**

**ul. Piastowska 14**  
**45-082 OPOLE**

**Obiekt:**

Oświetlenie uliczne

**Adres przyłączanego obiektu:**

ul. Winna Góra  
46-034 Pokój  
numery działek: 238/1; 290/1

Z dniem 2018-02-22 ulega zmianie treść warunków przyłączenia dla obiektu pn.: oświetlenie uliczne zlokalizowane w miejscowości Winna Góra, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu informuje, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i dostawę energii elektrycznej.

**Dotychczasowy zapis warunków przyłączenia WP/037580/2017/O03R04 z dnia 2017-05-18 o treści:**

Przyłącze 1: **1,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:
  - a) rodzaj układu: bezpośredni,
  - b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej na słupie OSD.
5. Zabezpieczenia główne:
  - a) prąd znamionowy: 6 A,
  - b) rodzaj: wyłącznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposażony w człon przeciążeniowy,
  - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym na słupie OSD.

**otrzymuje następujące brzmienie:**

Przyłącze 1: **2,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
  - a) rodzaj układu: bezpośredni,
  - b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej na słupie OSD.
5. Zabezpieczenia główne:
  - a) prąd znamionowy: 6 A,
  - b) rodzaj: wyłącznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposażony w człon przeciążeniowy,
  - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym na słupie OSD.

Pozostałe zapisy warunków WP/037580/2017/O03R04 z dnia 2017-05-18 pozostają bez zmian.

Niniejsza aktualizacja warunków przyłączenia stanowi załącznik do warunków przyłączenia WP/037580/2017/O03R04 z dnia 2017-05-18.

Niniejsza aktualizacja warunków przyłączenia nie zmienia terminu ważności warunków przyłączenia WP/037580/2017/O03R04 z dnia 2017-05-18.

Kopia: OMP3

...TAURON Dystrybucja S.A.

OSD  
Biuro w Opolu  
Wydział Przyłączeń  
Pełnomocnik

Grzegorz Orzechowicz