


## SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA KŁATKI SCHODOWEJ "B"J KS-7




UWAGA:

Kolorem niebieskim oznaczono wykonane prace budowlane dostosowywujące szpital do aktualnych wymagań przeciwpożarowych zgodnie z ekspertyzą i projektem budowlanym.

Kolorem czerwonym oznaczono do wykonania prace budowlane dostosowujące szpital do aktualnych wymagań przeciwpożarowych zgodnie z ekspertyzą i projektem budowlanym.

## SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA KŁATKI SCHODOWEJ "DUL"J KS-5



## LEGENDA

**ND** - Napęd drzwiowy drzwi napowietrzających


**NOD** - Napęd okna oddymiającego


**POD** - Przyciski oddymiania i przewietrzania

**COD** - Centrala oddymiania

**CPG** - Czujnik pogodowy systemu oddymiania

## SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA KŁATKI SCHODOWEJ "BO"J KS-2



PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Jarosław Mikołajczyk 59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A tel. kom. 502-296-226			  Firma Budowlano-Konsultingowa P.B.P.H. ML-BUD s.c.	Tytuł: Schemat blokowy oddymiania klatek schodowych: "B" KS-7, "DUL" KS-5, "BO" KS-2			PROJEKT WYKONAWCZY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZMIAN ZABEZPIECZENIA PRZECIWOŻAROWEGO SP ZOZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO MSW W GŁUCHOLAZACH				IG/06/20
Tyt. rys.	Schemat blokowy oddymiania klatek schodowych - etapowanie prac	Skala 1:200		Projektował: mgr inż. Jan KOSTRZANOWSKI Inst. elektryczne	Nr uprawnień: JAN-VIII-7342/156/94 (SLK/IE/1552/02)	Podpis:	00	Data: 11.2020	Skala: %		
Opracował upr. prof. nr DOS/0088/PWBK/zg	mgr inż. J. MIKOŁAJCZYK	Data 20.09.2021		Projektował: mgr inż. Grzegorz DRELICH Inst. elektryczne	SLK/OKK/7131/0605/04 (SLK/IE/1421/02)						
Uwaga: Wszystkie prace wykonywać zgodnie z „Projektem zabezpieczenia przeciwpożarowego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Głucholazach” wykonanym w grudniu 2012r. przez firmę UTEX Sp. z o.o. oraz „Projektem zmian zabezpieczenia przeciwpożarowego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Głucholazach” wykonanym w listopadzie 2020r. przez firmę P.B.P.H. ML-BUD s.c.						Branża:	Faza:	Rys. nr:			
						IE	P.W.	E-12			
Rysunek wykonany w legalnej wersji programu AUTODESK AUTOCAD 2002 LT. Serial No.: 700-50636234											