



**POLSKI  
ŁĄD**

**Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic**

33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

tel. (14) 654 10 19

adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

adres strony internetowej: [www.ryglice.pl](http://www.ryglice.pl), <https://bip.malopolska.pl/umryglice>

adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/683713>

Zamówienie publiczne nr **RI.271.1.13.2022**

Ryglice, dnia 15.11.2022 r.

**Wykonawcy**

zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ  
ZMIANA TREŚCI SWZ oraz OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

**Dot.:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.1.13.2022 prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na roboty budowlane p.n. „**Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice**”, Cz. I – III zamówienia: Część I: Odnowa centrum miejscowości Joniny poprzez rozbudowę remizy OSP o garaż wraz z adaptacją części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną, Część II: Odnowa centrum miejscowości Kowalowa poprzez adaptację części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną, Część III: Odnowa centrum miejscowości Wola Lubecka poprzez adaptację części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach, wraz z budową garażu OSP etap II i zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną.

W dniu 11.11.2022 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 3 i ust. 6, art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5-7, ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, przekazuję treść zapytań Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami oraz informuję o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz ogłoszenia o zamówieniu, a także o zmianie terminu składania ofert:

PYTANIA wraz z WYJAŚNIENIAMI – dot. Część II: Odnowa centrum miejscowości Kowalowa



poprzez adaptację części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o podanie wysokości oraz klasy obciążenia ścieku liniowego, proszę o potwierdzenie, że szer. ścieku wynosi 20 cm - poz. 3.12 przedmiaru – remont placu

**Wyjaśnienie do pytania nr 1:**

Ściek liniowy betonowy dł.1000mm szer. 200mm wys. 250mm

- Klasa obciążenia : D400, odwodnienie powierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

- Opis kanału : Kanał żelbetowy z betonu C250 zbrojony prętami żebrowanymi 8mm przyspawanymi do okuć z kątownika gorącowalcowanego o szerokości 2,5 cm.

W kątowniku znajdują się 4 osadzone nitonakrętki do śrub M 8.

Całość (zbrojenie wraz z okuciami) osadzone są w korpusie kanału.

Kratki przykręcane są do kanału 4 śrubami na 1 metr.

- Pokrywa : 2x 0,5m żeliwo sferoidalne.

- Mocowanie : kątownik 25mm + 4 x nitonakrętki + śruby M8.

- Wymiary zewnętrzne : długość 1000mm/ szerokość 200mm/wysokość 250mm

- Wymiary wewnętrzne : szerokość 150mm / głębokość 200mm

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający przewiduje montaż ścieku betonowego segmentowego, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru – rys. nr 9 projekt branża drogowa

**Wyjaśnienie do pytania nr 2:**

Nie przewiduje się montażu ścieku betonowego segmentowego.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający przewiduje umocnienie skarpy płytami ażurowymi, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru – rys. nr 6 projekt branża drogowa

**Wyjaśnienie do pytania nr 3:**

Nie przewiduje się umocnienia skarpy płytami ażurowymi

**Pytanie nr 4:**

Proszę o podanie parametrów okładziny kamiennej na schody (jaki materiał, wymiar grubość, kolor) – poz. 28 przedmiaru – modernizacja i rozbudowa

**Wyjaśnienie do pytania nr 4:**

Okładzinę schodów wykonać z płyt konglomeratu kwarcowego gr. 3cm w kolorze jasnoszarym zbliżonym do naturalnego koloru granitu.



**Pytanie nr 5:**

Proszę o podanie wymiarów szafki przelotowej – poz. 43 przedmiaru – modernizacja i rozbudowa

**Wyjaśnienie do pytania nr 5:**

Wymiary szafki przelotowej dł., szer. wys. 60x60x180cm

**Pytanie nr 6:**

Czy do wyceny należy przyjąć zlew z szafką, czy ma to być basen gastronomiczny? Proszę o podanie wymiarów zlewu lub basenu – poz. 45, 56, 60 przedmiaru modernizacja i rozbudowa

**Wyjaśnienie do pytania nr 6:**

W poz. 45 policzyć basen gastronomiczny ze stali nierdzewnej o wymiarach:

dł., szer. wys. 120x70x85cm, w poz. 56 i 60 policzyć zlewozmywaki 2-komorowe z szafką.

Zlewozmywaki przyjąć 2-komorowe z ociekaczem w wykonaniu ze stali nierdzewnej o wymiarach dł. szer. wys. 120x50x20cm.

**Pytanie nr 7:**

Proszę o podanie parametrów klimatyzatorów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych - poz. 88, 89 przedmiaru modernizacja i rozbudowa

**Wyjaśnienie do pytania nr 7:**

Przyjęto klimatyzatory typu multisplit 2x1 (1 jednostka zewnętrzna obsługuje 2 jednostki wewnętrzne). Przyjęto moc chłodniczą 1 jednostki wewnętrznej min. 6 kW, moc grzewcza 7 kW.

**Pytanie nr 8:**

Proszę o załączenie projektu wieszaka w korytarzu - poz. 95 przedmiaru – modernizacja i rozbudowa

**Wyjaśnienie do pytania nr 8:**

Wykonanie wieszaka nie wymaga projektu. Do oferty proszę przyjąć wykonanie wieszaka z płyty meblowej z zamontowanymi haczykami na min. 40 płaszczy.

**Pytanie nr 9:**

Proszę o potwierdzenie, że istniejący kocioł gazowy nie podlega wymianie na nowy

**Wyjaśnienie do pytania nr 9:**

Istniejący kocioł gazowy nie podlega wymianie na nowy.

PYTANIA wraz z WYJAŚNIENIAMI – dot. Część III: Odnowa centrum miejscowości Wola Lubecka poprzez adaptację części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach, wraz z budową garażu OSP etap II i zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną:

**Pytanie nr 1:**

Gdzie będzie przeniesiona syrena alarmowa? Proszę o podanie rozwiązania sposobu montażu syreny alarmowej po przeniesieniu na nowe miejsce. poz. 11 przedmiaru – modernizacja i rozbudowa



**Wyjaśnienie do pytania nr 1:**

Zakres robót obejmuje przeniesienie centrali i okablowania instalacji syreny alarmowej z istniejącego budynku remizy do pomieszczenia gospodarczego (pom. 0/3) na parterze budowanego budynku garażu na wozy strażackie. W wycenie trzeba uwzględnić dostawę i montaż nowej syreny alarmowej na ścianie szczytowej nowego budynku garażowego. Minimalny zasięg dźwięku nowej syreny alarmowej to 1500 m.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o podanie parametrów okładziny kamiennej na schody (jaki materiał, wymiar grubość, kolor) – poz. 16 przedmiaru – modernizacja i rozbudowa

**Wyjaśnienie do pytania nr 2:**

Okładzinę schodów wykonać z płyt konglomeratu kwarcowego gr. 3cm w kolorze jasnoszarym zbliżonym do naturalnego koloru piaskowca.

**Pytanie nr 3:**

Czy do wyceny należy przyjąć zlew z szafką, czy ma to być basen gastronomiczny? Proszę o podanie wymiarów zlewu lub basenu – poz. 23 przedmiaru modernizacja i rozbudowa

**Wyjaśnienie do pytania nr 3:**

Do wyceny przyjąć zlewozmywak 2-komorowy z szafką.

Zlewozmywak przyjąć 2-komorowy z ociekaczem w wykonaniu ze stali nierdzewnej o wymiarach dł. szer. wys. 100x50x20cm.

**Pytanie nr 4:**

Proszę o podanie parametrów szafy na dokumenty, czy mają to być szafki drewniane czy metalowe, czy mają być zamykane na klucz? W przedmiarze poz. 33 jest zapis „... szafy H=2,0m szafy na dokumenty 0,8\*6 – 4,8 mb”. Czy Zamawiającemu chodziło o 6 szt. szafek o wym. 2,0x0,8 m? - poz. 33 przedmiaru – modernizacja i rozbudowa

**Wyjaśnienie do pytania nr 4:**

Wycenić szafki na dokumenty z płyty meblowej zamykane na klucz.

Wymiary szafek dł. szer. wys. 80x40x200cm – 6 szt.

**Pytanie nr 5:**

Proszę o podanie wymiarów biurek. - poz. 34 przedmiaru – modernizacja i rozbudowa

**Wyjaśnienie do pytania nr 5:**

Wymiary biurek: dł., szer., wys. 160x60x75 cm

**Pytanie nr 6:**

Proszę o załączenie projektu wieszaka w hallu - poz. 35 przedmiaru – modernizacja i rozbudowa

**Wyjaśnienie do pytania nr 6:**

Wykonanie wieszaka nie wymaga projektu. Do oferty proszę przyjąć wykonanie wieszaka z płyty



meblowej z zamontowanymi haczykami na min. 30 płaszczy.

**Pytanie nr 7:**

Jaką przewodność cieplna lambda ma mieć styropian na elewację EPS100? - poz. 13 przedmiaru – budowa garażu

**Wyjaśnienie do pytania nr 7:**

Styropian na elewację powinien mieć współczynnik lambda 0,036 W/(m\*K) lub mniejszy

**Pytanie nr 8:**

Proszę o podanie parametrów (wymiary, rodzaj materiału) szafek zabudowy pom socjalnego L=1,67mb - poz. 48 przedmiaru – budowa garażu

**Wyjaśnienie do pytania nr 8:**

Szafki zabudowy pom. socjalnego wykonać z płyt meblowych. Szafkę stojącą wykonać o wymiarach dł., szer., wys. 100x60x85cm, szafki wiszące dł., szer., wys. 167x30x60cm

**Pytanie nr 9:**

Proszę o podanie parametrów aparatów grzewczo wentylacyjnych AGW - poz. 52 przedmiaru – budowa garażu

**Wyjaśnienie do pytania nr 9:**

Aparaty AGW przyjąć o nie gorszych parametrach od poniższych:

zakres mocy grzewczej: 3 – 20 kW

wydajność powietrza: 2100 m<sup>3</sup>/h

zasięg poziomy: 14 m

zasięg pionowy: 8 m

wymiary nagrzewnicy: wys. szer. 53x53cm

**Pytanie nr 10:**

Proszę o potwierdzenie, że do ułożenia jest 4 m<sup>2</sup> kostki betonowej (tylko pod pojemniki na śmieci) – poz. 103 przedmiaru – budowa garażu

**Wyjaśnienie do pytania nr 10:**

Do ułożenia jest 4 m<sup>2</sup> kostki gr. 6cm na placu pod pojemniki na śmieci oraz 785,56 m<sup>2</sup> kostki gr. 8cm na placu manewrowym z dojściem i dojazdem do budynku. W związku z powyższym Zamawiający dodaje „Przedmiar robót dla inwestycji pn. „Budowa garażu na dwa wozy strażackie wraz z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej na terenie obejmującym działkę nr ewid. 422 w miejscowości Wola Lubecka, Gmina Rygllice – Etap II”, opracowany przez mgr inż. Marka Dojka, PRO-LOGOS M. Żelazowska - Dojka Sp.j. ul. Grunwaldzka 30A 33-200 Dąbrowa Tarnowska 15.11.2022 r.” - patrz poniżej zmiana treści SWZ oraz OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.





**Pytanie nr 11:**

Proszę o potwierdzenie, że roboty z elementu 3.2 oświetlenie zewnętrzne – poz. 83-92 przedmiaru budowa garażu, są ujęte w elemencie 1.1 oświetlenie zewnętrzne parkowe poz. 1-9 przedmiaru – modernizacja i rozbudowa

**Wyjaśnienie do pytania nr 11:**

Tak powyższe roboty są ujęte w przedmiarze – modernizacja i rozbudowa.

**Ponadto Zamawiający zmienia treść SWZ oraz OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:**

**1. W SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy zapis:***

„Przedmiar robót dla inwestycji pn. „Budowa garażu na dwa wozy strażackie wraz z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej na terenie obejmującym działkę nr ewid. 422 w miejscowości Wola Lubecka, Gmina Ryglice – Etap II”, opracowany przez mgr inż. Marka Dojka, PRO-LOGOS M. Żelazowska - Dojka Sp.j. ul. Grunwaldzka 30A 33-200 Dąbrowa Tarnowska 26.07.2022 r.”

*zastępuje się nowym zapisem:*

„Przedmiar robót dla inwestycji pn. „Budowa garażu na dwa wozy strażackie wraz z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej na terenie obejmującym działkę nr ewid. 422 w miejscowości Wola Lubecka, Gmina Ryglice – Etap II”, opracowany przez mgr inż. Marka Dojka, PRO-LOGOS M. Żelazowska - Dojka Sp.j. ul. Grunwaldzka 30A 33-200 Dąbrowa Tarnowska 15.11.2022 r.”

W załączeniu – Przedmiar robót (...) 15.11.2022 r.

**2. W rozdz. XII SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy zapis:***

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.12.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

*zastępuje się nowym zapisem:*

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 22.12.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

**3. W rozdz. XV ust. 1 SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy zapis:***

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/683713> w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 16.11.2022 r. do godz. 09:00.”

*zastępuje się nowym zapisem:*

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/683713> w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 23.11.2022 r. do godz. 09:00.”

4. W rozdz. XV ust. 7 SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy zapis*:

„Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl do dnia 16.11.2022 r. do godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy PZP.”

*zastępuje się nowym zapisem:*

„Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl do dnia 23.11.2022 r. do godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy PZP.”

#### 5. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu:

W załączeniu – „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia”, numer ogłoszenia: 2022/BZP 00439164/01, data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 15.11.2022 r.

***Pozostałe zapisy SWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienie oraz zmiany stanowią integralną część SWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.***

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Krzysztof Kukulka  
Zastępca Burmistrza

.....  
(podpis i pieczęć kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

1 x Wykonawca, który zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ - za pośrednictwem platformazakupowa.pl

1 x <https://platformazakupowa.pl/transakcja/683713>- strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x A/a

Sporządziła: Anna Mądel

