



Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 7 marca 2024 r.

ZP.272.6.2024

Wszyscy Wykonawcy

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa **drogi powiatowej nr 3130W Aleja Tysiąclecia w Piastowie – Etap II**, zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1650 i 1720) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Wniosek z dnia 6 marca 2024 r.

Pytanie 1:

W opisie projektowanego zagospodarowania terenu (str. 5) napisano, że należy wzmocnić podbudowę poprzez ułożenie siatki stalowej typu ciężkiego w warstwie Slurry Seal, natomiast w Konstrukcji nawierzchni, SST oraz przedmiarze występuje geosiatka z włókien szklanych. Prosimy o jednoznaczne określenie jaką siatkę powinien przyjąć Wykonawca do wyceny.

Odpowiedź:

Należy wzmocnić podbudowę poprzez ułożenie geosiatki z włókien szklanych 100/100 tj. o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie poprzeczne i wzdłużne 100 kN.

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

/-/ Grzegorz Kamiński
WICESTAROSTA