



W-1.43.2.45.2024...1...DT  
Dot. 051/24

Warszawa, dnia 02.04.2024 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

**Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 20 zadań - nr postępowania 051/24**

Działając na podstawie **art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6** ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

**Pytanie 1**

Czy materiały rozbiórkowe należą do Wykonawcy robót?

**Odpowiedź 1**

Materiał rozbiórkowy należy do Wykonawcy robót.

**Pytanie 2**

Czy należy ustawić obrzeże betonowe 8x30cm (ST), czy 6x20cm (przedmiar)?

**Odpowiedź 2**

Należy zastosować obrzeże betonowe 8x30cm (ST).

**Pytanie 3**

Czy w zakres robót wchodzi wykonanie i pielęgnacja trawnika, nasadzenia drzew i krzewów, odtworzenie istniejących nasadzeń (ST)? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

**Odpowiedź 3**

W zakres robót nie wchodzi wykonanie i pielęgnacja trawnika, nasadzeń drzew i krzewów. Należy je zabezpieczyć przed zniszczeniem, a teren zielony uporządkować.

**Pytanie 4**

Prosimy o podanie koloru kostki betonowej gr.6cm do ułożenia.

**Odpowiedź 4**

Kolor kostki szary 6cm Holland.

**Pytanie 5**

Prosimy o podanie materiałów z jakich są wykonane zjazdy do regulacji.

**Odpowiedź 5**

Zjazdy są wykonane z czerwonej kostki Holland 8cm.

**Pytanie 6**

Czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy?

**Odpowiedź 6**

Do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego.

Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

Grzegorz Obłękowski

02 KWI 2024