



Wałbrzych, dnia 25 stycznia 2022 roku

WOS.272.1.2.2022

## Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania na zadanie pn. **Modernizacja boisk rekreacyjnych przy Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Catharina 1,2,3 i 4 oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle**

W związku z zapytaniem z dnia 24.01.2022 r. o treści:

„1.

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

2.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą rzetelnie przygotowaną dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

3.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

4.

Proszę o potwierdzenie, że pielęgnacja trawy naturalnej po dokonaniu końcowego odbioru robót nie wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy.

5.

Projekt przewiduje dla boiska wielofunkcyjnego m.in.:

Zgodnie z wytycznymi inwestora warstwy nawierzchni należy ułożyć na istniejącej (uprzednio częściowo sfrezowanej w celu nadania przyczepności i wyprofilowanej w zakresie spadków) nawierzchni bitumicznej.

Jako doświadczony wykonawca stwierdzamy, że przyjęte rozwiązanie jest niefortunne ponieważ nie ma możliwości osiągnięcia odpowiedniego wyprofilowania podłoża bitumicznego ze względu na ograniczenia technologiczne frezarek.

W związku z powyższym zalecamy wprowadzenie następującego zakresu:

- oczyszczenie nawierzchni bitumicznej

- wykonanie warstwy mineralno-syntetycznej (warstwa typu ET) o grubości odpowiedniej dla wyrównania podłoża


- wykonanie nawierzchni PU typu NATRYSK o gr. ok. 13 mm w wersji nieprzepuszczalnej dla wody tj. z warstwą szpachli PU

Ww. rozwiązanie jest typowym dla tego typu modernizacji płyty boiska z podbudowa bitumiczną.

Zastosowanie wersji nawierzchni nieprzepuszczalnej dla wody z warstwą szpachli PU spowoduje uniemożliwienie przenikania wody w strukturę nawierzchni i w warstwę typu ET, w której może długo zalegać i powodować długi czas wysychania płyty boiska.

6.

Rys. nr 3 dla boiska wielofunkcyjnego podaje:



Proszę o potwierdzenie, że istniejąca płyta boiska jest usytuowana na rzędnych umożliwiających wykonanie robót zgodnie z przekrojem na rys. nr. 3.

7.

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego”,

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśnia:

**Ad. 1**

Istniejące sieci zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w projekcie technicznym. Zamawiający nie ma wiedzy o ewentualnych niezainwentaryzowanych kolizjach.

**Ad. 2**

Posiadana dokumentacja projektowa została udostępniona przez Zamawiającego do zamówienia.

**Ad. 3**

Tak

**Ad. 4**

Pielęgnacja nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

**Ad. 5**

Nawierzchnie wykonać zgodnie z projektem przy uwzględnieniu już udzielonych odpowiedzi na pytania.

**Ad. 6**

Wszelkie dane stanu istniejącego posiadane przez Zamawiającego zawarte są w projekcie technicznym.

**Ad. 7**

Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie [https://platformazakupowa.pl/pn/powiat\\_walbrzych](https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_walbrzych) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Szacunkowa wartość zamówienia została podana w ogłoszeniu i wynosi 284.522,38 zł netto.

**WICESTAROSTA**

**Iwona Frankowska**