Pi = 28,5kW
Psz = 15,96kW
Kz = 0,55

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Szybkie wyłączanie zasilania



Uwaga:

1. Tablica rozdzielcza TE w wykonaniu natynkowym lub podtynkowym (wg decyzji inwestora);
2. Stopień szczelności IP 21;
3. Kabel zasilający wprowadzić od dołu, a obwody od góry rozdzielnicy;
4. Rozdzielnicę montować na wysokości 1,8m od górnej krawędzi tablicy;
5. Na wewnętrznej stronie drzwi rozdzielnicy umieścić schemat tablicy rozdzielczej TE.

nazwa obiektu: **ŚWIETLICA W MASZEWKU**			
inwestor: **Gmina Wicko, ul. Slupska 9, 84-352 Wicko**		adres obiektu: **dz. nr 48, obr. Maszewko**	
nazwa rys.: **Schemat tablicy rozdzielczej TE**			branża: **elektryczna**
projektant: **inż. Kazimierz Wittstock**		nr upr.: 482/Gd/81	podpis:
sprawdzający: **inż. Kazimierz Kielas**		nr upr.: 77/Gd/01	podpis:
listopad 2023r.	skala: -	studium: projekt	nr rys.: **E5**