



LEGENDA:
K1, K2 - pion kanalizacyjny PVC110 z wywiewkami PVC160

UWAGA!
Piony wyposażać w rewizję umieszczoną min. 20 cm ponad posadzką oraz wywiewkę dachową umieszczoną 0,5 m ponad krawędzią muru/połaci. Podejścia do przyrządów z wyjątkiem misek ustępowych realizować rurami DN50 z min. spadkiem 2%.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :		
LP.	Nazwa	Powierzchnia
01.	Korytarz	6,33 m ²
02.	Pom.socjalne	10,55 m ²
03.	Łazienka	3,93 m ²
04.	Toaleta	2,34 m ²
05.	Hala filtrów	105,64 m ²
06.	Pom.socjalne	4,47 m ²
07.	Pom.pomocnicze	5,38 m ²

Wykończenie
Płytki ceramiczne
Płytki ceramiczne
Płytki ceramiczne
Płytki ceramiczne
Zywica epoksydowa (atest PZH)
Płytki ceramiczne
Płytki ceramiczne

TEMAT:			
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i odcinkiem sieci wodociągowej w m. Frankowo, gm. Osieczna.			
ADRES INWESTYCJI: Frankowo, jednostka ewid. Osieczna, obręb ewid. Frankowo, dz. nr ewid. 17/3, 17/5 i 14			DATA VI-IX.2023 r.
INWESTOR: Gmina Osieczna, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna			SKALA 1:50
NAZWA RYS. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ			NR RYS. IS.14
PROJEKTANT	mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0362/POOS/11		
PROJEKTANT SPRAWDZIŁ	inż. JAROSŁAW FLAMER upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0286/POOS/07		
ASYSTENT PROJEKTANTA OPRACOWAŁ	mgr inż. MARCIN ŚLĄSKI		