

**TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH**

**OPINIA GEOTECHNICZNA**

Dz. nr 17/3, SUW Frankowo

SERIA I NR WARSTWY	Rodzaj gruntu (wg PN-B-02481:1998)	Rodzaj gruntu (wg PN-EN-ISO-14688)	Parametry wg literatury przedmiotu				Parametry wg badań polowych	Parametry wg badań laboratoryjnych/polowych	Wg literatury
			Ciężar objętościowy	Spójność	Kąt tarcia wewnętrznego	Moduł ściśliwości pierwotnej	Stan gruntu		współczynnik filtracji
							Stopień zagęszczenia	Wskaźnik plastyczności	
							$I_D$ [%]	$I_C$ [-]	
IA1	Gp	sisaCl	21,8	33,5	19,2	41,9	-	0,85	0,001÷0,01
IA2	Gp	sisaCl	21,9	35,5	20,1	48,1	-	0,90	0,001÷0,01
IA3	Gp	sisaCl	22,0	37,7	21,1	55,8	-	0,95	0,001÷0,01
IA4	Gp	sisaCl	21,1	40,0	22,0	65,8	-	1,00	0,001÷0,01
IB1	Pd	FSa	17,4	0,0	30,7	67,9	55	-	1÷10
IB2	Pd	FSa	17,5	0,0	30,9	74,4	60	-	1÷10

Uwagi: Wartości parametrów geotechnicznych należy traktować jako charakterystyczne wyprowadzone w ujęciu treści normy PN-EN 1997-1, Eurokod 7.Projektowanie geotechniczne. Część I.