

poziom por.98,00 m n.p.m.					
rzędna terenu (m n.p.m.)	107,90	107,40	106,22	106,22	
rzędna dna rury (m n.p.m.)	106,08	105,62	105,58	105,20	
zagłębienie (m)	1,82	1,78	0,64	1,02	
Materiał,Średnica/Spadek [‰]	PE Ø160 PN10	1,00 PE Ø160 PN10	0,80 PE Ø160 PN10	0,20 PE Ø160 PN10	
długość [m]	45,65	118,80	39,15	299,00	
odległość [m]	0,00 45,65	45,65 164,45	164,45 203,60	203,60 502,60	
opis terenu	jezdnia gruntowa	jezdnia gruntowa	jezdnia gruntowa	jezdnia gruntowa	

Szerokość bloku 'b' nie powinna być mniejsza niż odległość ścian wykopu od ścianki kształtki, gdyż blok powinien się oprzeć o grunt nienaruszony (min. 0,2m podsypkowane szerokością wykopu).

Objaśnienia symboli:

Oznaczenie	Pełna nazwa elementu
FFR 150/100	redukcja żeliwna DN 150/100
T150/150, 80	trójnik kołnierzowy żeliwny DN 150/150, 80
Z150, Z80	zasuwa kołnierzowa żeliwna DN100, DN80 wraz z obudową teleskopową
FF 80/ 400, 600, 1000	króciec żeliwny DN80/400, 600, 1000
N80	kolano stopowe żeliwne DN80
Ø150	kolano kołnierzowe DN150
FW 100	króciec żeliwny jednokołnierzowy DN100
MMW 110	Nasuwa do rur PCV D 110mm

Rysunek: Profil sieci wodociągowej. Część 6.

Temat: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Frankowo, Grodzisko, Loniewo i Kąkolewo w Gminie Ostrzeszów

Adres: Frankowo, dz. nr 14, 15, 25, 26/2, 313, 314, 367, 53/1, 53/2, 56/4, 32/8, Grodzisko, dz. nr 122, 140, Loniewo dz. nr 142, 160/1, 222/1, 223/1, 224/1, 239, 223/2, 224/2, 253, 242, 241, 240/2, Kąkolewo, dz. nr 141/1, 176, 177/1,177/2

Skala: 1: 500 0,20

Projektant: mgr inż. Kamila Szyszka WKP/0196/PWOS/22 Instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Sprawdzający: mgr inż. Łukasz Fiszer WKP/0348/POOS/12 Instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Data: 11. 2023

Nr rysu: 6