

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wykaz urządzeń chłodniczych/klimatyzatorów/agregatów chłodniczych objętych umową serwisową i całoroczną opieką serwisowo-awaryjną:

Lp.	Lokalizacja urządzenia	Adres	Producent	Nr fabr./typ	Rodzaj czynnika
1	budynek 12	Barczewo, ul. Klasztorna 7	Fujitsu	ASY18UBBJ	R410a
2	serwerownia areszt	Barczewo, ul. Klasztorna 7	CH-S12FTXF-NG	NG3234912248	R410a
3	oddział XIV	Barczewo, ul. Klasztorna 7	Fuji Elektrik	AOY12USCC	R410a
4	monitorowy	Barczewo, ul. Klasztorna 7	Sinclar	ASH-12AB	R410a
5	ambulatorium VI	Barczewo, ul. Klasztorna 7	Hyundai	201602IN0595	R410a
6	apteka	Barczewo, ul. Klasztorna 7	Cooper & Hunter	CH-S09FTXQ-NG	R32
7	serwerownia N (adm)	Barczewo, ul. Klasztorna 7	Midea	MS12F24HRFN1Q	R410a
8	serwerownia N2 (adm)	Barczewo, ul. Klasztorna 7	Hyundai	HR24X5AS	R410a
9	wartownia	Barczewo, ul. Klasztorna 7	Hyundai	HR24X5AS	R410a
10	DKW serwerownia	Barczewo, ul. Klasztorna 7	CH Inwerter	Ch-S24FTXQ	R410a
11	serwerownia IP (adm)	Barczewo, ul. Klasztorna 7	Hyundai	HR18XP5AS	R410a
12	dyrektor główny	Barczewo, ul. Klasztorna 7	Hyundai	HR24XP5AS	R410a
13	sekretariat	Barczewo, ul. Klasztorna 7	Hyundai	HR24XP5AS	R410a
14	centrala telefoniczna	Barczewo, ul. Klasztorna 7	SinClar	ASH12AK	R410a
15	mag. żywności	Barczewo, ul. Klasztorna 7	L'Unite Hermetiqu'e	SPBE041C f-my KUBA	R404a
16	mag. żywności	Barczewo, ul. Klasztorna 7	Bitze2DC-2-2Y-40s	1266901154	R404a
17	mag. żywności	Barczewo, ul. Klasztorna 7	Artel	AGBX24KL	R410a
18	mag. żywności	Barczewo, ul. Klasztorna 7	Sinclar	ASH-13AK	R410a
19	mag. żywności	Barczewo, ul. Klasztorna 7	L'Unite Hermetiqu'e	SPBE041C f-my KUBA	R404a
20	mag. żywności	Barczewo, ul. Klasztorna 7	L'Unite Hermetiqu'e	SPBE041C f-my KUBA	R404a
21	mag. żywności	Barczewo, ul. Klasztorna 7	Sinclar	ASH-13AK	R410a
22	OZ Kikity - wartownia	Kikity 21, gm. Jeziorany	Cooper&Hunter	CH-S09FTXE(WI-FI)-NG	R32
23	OZ Kikity - serwerownia	Kikity 21, gm. Jeziorany	Hyundai	HRP-09CL	R32
24	mroźnia - 1 sztuka	Barczewo, ul. Klasztorna 7	Bitzer Kuhlmaschinenbau	2DC-2.2Y-40S	R404a
25	komory chłodnicze - 3 sztuki	Barczewo, ul. Klasztorna 7	Tecumseh Europe 6266430100	CAJ9513Z	R404a
26	urządzenie przenośne	Barczewo, ul. Klasztorna 7	Monoblok	13000 BTU	R290

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Do zadań wykonawcy będzie należało:

- a) wykonanie konserwacji/przeglądów urządzeń wyszczególnionych w pkt. 1 w terminie do 15 maja 2024r. w poniższym zakresie:
 - sprawdzenie działania, odgrzybianie/czyszczenie,
 - sprawdzenie ilości czynnika chłodzącego i ew. uzupełnienie z podaniem informacji ile czynnika uzupełniono w układzie z zachowaniem wytycznych producenta,
 - kontrola poprawności działania,
 - kontrola chłodzenia,

- sprawdzenie szczelności układu i ciśnienia w trakcie ssania i tłoczenia,
 - sprawdzenie działania agregatów chłodniczych,
 - dodatkowo wykonać czynności ujęte w dokumentacji producenta urządzeń.
- b) sporządzenie każdorazowo protokołu, który będzie podlegać akceptacji zamawiającego.

Powyższe czynności należy realizować zgodnie z przepisami krajowymi w tym polskimi normami, rozporządzeniami a w szczególności wytycznymi producenta urządzeń wyszczególnionych w pkt. 1.

W przypadku awarii urządzeń wymienionych w pkt. 1 przybycie serwisu winno się odbyć w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę numer telefonu.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: