



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Rzeczpospolita
Polska

Projekt pn. „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski - etap II część 2”
nr POIS.02.03.00-00-0064/17-00

Aleksandrów Kujawski, 19.05.2020r.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Wodociągowej Sp. z o.o.**
ul. Kościelna 14,
87 – 700 Aleksandrów Kujawski

L. dz. 14/2020/JRP/O

**Wszyscy wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski – etap II część 2” (nr ref.: 01/JRP/II/2/2020).

ZMIANA NR 7 TREŚCI SIWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający, celem wyjaśnienia ewentualnych niejasności informuje, że wraz ze Zmianą nr 6 treści SIWZ i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opublikowanymi na Platformie w dniu 11.05.2020 r. zmienił swoje wymagania w zakresie rur określonych dokumentacją postępowania. Dotychczasowy wymóg zastosowania kanałów z rur typu PP PRAGMA został zastąpiony wymogiem zastosowania kanałów z rur typu PVC-U Lita o klasie wytrzymałości obwodowej SN 10. Jednocześnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wykonawców, Zamawiający zdecydował się dopuścić także zastosowanie rur typu PP Lita o klasie wytrzymałości obwodowej co najmniej SN 10.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadza następujące zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski – etap II część 2”.

1. W zakresie Tomu I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW), Załącznik Nr 1.2.2.: Formularz „Kosztorys ofertowy”, w całości dokumentu:

- we wszystkich pozycjach gdzie było: „kanały z rur PVC-U Lita, klasa wytrzymałości obwodowej SN 10”
- jest: „kanały z rur PVC-U Lita, klasa wytrzymałości obwodowej SN 10 lub rury PP Lita klasa wytrzymałości obwodowej co najmniej SN 10”

2. Jednocześnie w sposób analogiczny skorygowano Przedmiar Robót:

- we wszystkich pozycjach gdzie było: „kanały z rur PVC-U Lita, klasa wytrzymałości obwodowej SN 10”



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



**Rzeczpospolita
Polska**

- jest: „kanały z rur PVC-U Lita, klasa wytrzymałości obwodowej SN 10 lub rury PP Lita klasa wytrzymałości obwodowej co najmniej SN 10”

Powyższe zmiany nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, ani nie stwarzają konieczności wydłużenia czasu na wprowadzenie zmian do ofert.

Mając na uwadze powyższe zmiany Zamawiający udostępnia na Portalu ujednolicone wersje zmienianych dokumentów, aktualne na dzień opublikowania niniejszej Zmiany.

Z poważaniem,

Jan Wiśniewski
Prezes Zarządu
PGKiW Sp. z o.o.

Załączniki:

- Załącznik Nr 1.2.2.: Formularz „Kosztorys ofertowy” w wersji aktualnej na dzień 19.05.2020 r.;
- Przedmiar Robót w wersji aktualnej na dzień 19.05.2020 r.