



ZP.271.1.2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. „**Rozbiórka istniejącej oraz budowa kładki dla pieszych przez rzekę Liwę wraz z podejściami**”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający udostępni przedmiar do wyceny?

Odp.: Zamawiający informuje, że przedmiar został zamieszczony wraz z podstawową dokumentacją.

Pytanie 2:

Stal w projekcie budowlanym jest A-0 (St0S), w STWIORB jest A II 18G2-b lub zamiennie A III N BSt500s – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.: Zamawiający informuje, że należy wycenić rodzaj stali A III N BSt500s.

Pytanie 3:

Zaprojektowany beton C25/30, W8, F100. W STWIORB klasa ekspozycji to XC4+XD3+XF4 co generalnie daje beton min. C30/37, a xg3 nawet C35/45 i W8, F150. Jaki beton należy zastosować?

Odp.: Zamawiający informuje, że należy zastosować beton odpowiedni dla środowiska XC2.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji na kładkę kompozytową FRP?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmiany konstrukcji.

Pytanie 5:

Jaka grubość i RAL zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej?

Odp.: Grubość – 100 mikronów. Propozycje kolorystyki zostały przedstawione w dokumentacji projektowej, natomiast ostateczna wersja kolorystyki zostanie ustalona na etapie realizacji.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie balustrad aluminiowych?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 7:

W projekcie brak schematu łożyskowania, jest podane tylko nośność 100kN. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.: Zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej - rys. nr 7.

Pytanie 8:

W projekcie brakuje szczegółu dylatacji na łączeniu ustroju z podporą. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.: Zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej - rys. nr 7.

Pytanie 9:

Czy kierownik budowy musi posiadać specjalne uprawnienia, czy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej są wystarczające?

Odp.: Kierownik budowy nie musi posiadać specjalnych uprawnień. Jeżeli natomiast z treści decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie danej osoby nie będzie wynikało wprost, że osoba ta może kierować robotami w zakresie obiektów mostowych to Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia kierownika robót z tego typu uprawnieniami.