

**IZP.271.1.14.2023**

## **Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na: „Zmianę sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele związane z funkcją oświatową w budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie”

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.poz. 1605) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

### **Pytanie 1:**

1. Proszę o wyjaśnienie braku w wykazie stolarki poniższej stolarki:

- drzwi 80x200 cm do magazynu poddasza ( nr 3.06)
- drzwi łazienkowych 80x200 cm do WC poddasza (w sanitariacie nauczycieli nr 3.03)
- drzwi 90x200 cm do sali lekcyjnej poddasza (nr 3.08)
- drzwi napowietrzające wejściowe 145x230 cm (parter)
- drzwi 185x210 cm (za drzwiami wejściowymi na parterze).

### **Odpowiedź:**

Drzwi 80x200 cm do magazynu (nr 3.06) są to drzwi istniejące.

Drzwi łazienkowe 80x200 cm w sanitariatach (nr 3.03, 3.04 i 3.05) są to drzwi na przegrodach systemowych.

Drzwi 90x200 cm do sali lekcyjnej (nr 3.08) są to drzwi istniejące, które należy uzbroić w samozamykacz.

Drzwi napowietrzające wejściowe 145x230 cm oraz drzwi 185x210 na parterze są to drzwi istniejące, które należy wyposażyć w mechanizmy automatycznego sterowania zamykania i otwierania.

### **Pytanie 2:**

Dlaczego na rzucie dachu nie została wrysowana kłapa dymowa - czy należy ją wycenić?

### **Odpowiedź:**

Kłapa dymowa wrysowana jest na rzucie poddasza, należy ją wycenić.