



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 0847/BR/ZTI/2022
z dnia: 2022-02-03

Zadanie: Budowa ul. Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Lidzbark Warmiński (gm. m. Lidzbark Warmiński)

Adres: ul. Kanałowa dz. nr 64, 67 obr 5

Projektant: Krzysztof Pyliński, upr. nr: WAM/0120/ZDOH/17

Inwestor: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński Świętochowskiego 14 11-100 Lidzbark Warmiński

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

0847/BR/ZTI/2022

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
8. Nie dopuszcza się obniżenia rzędnej terenu nad istniejącym gazociągiem/przyłączem średniego/niskiego ciśnienia, powodującego zmniejszenie wielkości jego przykrycia poniżej 0,80m.
9. Zachować odległość pionową projektowanego krawężnika od istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia min. 0,4m
10. W miejscu lokalizacji skrzynki ulicznej zasuwy przyłącza dla budynku nr 2 przy ul. Kanałowej, zastosować przerwę w krawężniku.
11. Skrzynki uliczne zasuw gazowych dostosować wysokościowo do nowej nawierzchni jezdni i chodnika

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Maciej Koczeń

Pieczętka i podpis:

Osoba do kontaktu: Maciej Koczeń (maciej.koczen@psgaz.pl)

0847/BR/ZTI/2022

