

Zamawiający

Powiat Pleszewski

Reprezentowany przez

Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie

ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew

Pleszew, dnia 27.05.2021r

ZDP. 252. 5. 2021

Wykonawcy**Uczestnicy w postępowaniu**Dotyczy: przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice**Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 27.05.2021 r., wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający, na podstawie art. 284 ust 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień publicznych (DZ. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) zamieszcza poniżej treść wniosku oraz wyjaśnienie

Pytanie 1 Czy Zamawiający uzna jako równoważne dla systemu rur i studni PP SN10 zastosowanie systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych o wytrzymałości potwierdzonej obliczeniami wytrzymałościowymi, produkowanych zgodnie z normą PN-EN295 oraz posiadających parametry pozanormowe uwzględnione w aprobacie IBDiM dopuszczającej rury między innymi do zastosowania w ciągach komunikacyjnych?. Uzupelnienie systemu będą stanowić studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu „PERFECT”.

Odpowiedź

*Na terenie zarządzanym przez ZDP Pleszew znajdują się sieci kanalizacji deszczowej wykonane z rur PVC, PP oraz betonowych. Wprowadzenie nowego systemu spowoduje duże zmiany organizacyjne i logistyczne. Zastosowanie nowej technologii w odwodnieniu dróg wpłynie na terminowość wykonania robót w przypadku serwisu napraw i przebudowy. System rur kamionkowych w naszym rejonie nie jest powszechnie stosowany w związku z tym mamy wątpliwości co do dostępności materiału.
Reasumując nie wyrażamy zgody na zastosowanie proponowanych technologii.*

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Sylwia Paszkowiak - Drogoś