



Znak sprawy: ZP/32/TP2/2022

Zabrze, 30.09.2022r.

ODPOWIEDŹ nr 2 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) **w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:**


WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIAŁU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOŁKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” W RAMACH PROJEKTU POIS.11.03.00-IP.04-00-002/22 OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT – EU, DZIAŁANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY I ODPORNOŚCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKÓW PANDEMII COVID-19, INNYCH CHOROBY ZAKAŻNYCH I ZWIĄZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI PN.: „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ODDZIAŁU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOŚCI I USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTÓW Z CHOROBY PŁUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBY COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM”

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.)

Pytanie nr 1

Zamawiający w modyfikacji SWZ nr 1 wprowadził zmianę postanowienia § 13 Umowy, w szczególności w zakresie zasad waloryzacji wynagrodzenia (ust. 5). Zgodnie z jego aktualnym brzmieniem waloryzacja „będzie wyliczona przy zastosowaniu średniej arytmetycznej ze Wskaźnika (produkcji budowlano-montażowej) za okres poprzednich 12 miesięcy o ile średnia arytmetyczna ze wskaźnika przekroczy 8%.”

Wykonawca zwraca uwagę, że powyższa formuła czyni mechanizm waloryzacji zasadniczo niemożliwym do spełnienia w świetle aktualnych uwarunkowań ekonomiczno-gospodarczych kraju. Zgodnie z ostatnim dostępnym (na dzień 20 września 2022 r.) komunikatem prezesa GUS „w sierpniu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 13,8%, a w porównaniu z lipcem 2022 r. - o 0,8%.” (<https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-sierpniu-2022-roku,15,45.html>).



Wskazana przez Zamawiającego średnia arytmetyczna z okresu ostatnich 12 miesięcy (przy uwzględnieniu powyższych danych) zasadniczo nie przekroczy zatem 1%. Aby spełnić się warunek średniej arytmetycznej przekraczającej 8% musielibyśmy zanotować wzrost produkcji budowlano-montażowej o przeciętnie 8% każdego miesiąca przez okres 12 miesięcy – co wydaje się być prawie niemożliwym i co czyni mechanizm waloryzacji fikcyjnym.

Czy Zamawiający celowo wprowadził warunek średniej arytmetycznej przekraczającej 8%, czy też intencją Zamawiającego było wprowadzenie warunku 8% wzrostu w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (r/r)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż przez miesięczny wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zdefiniowany w umowie jako „Wskaźnik” miesięczny wskaźnik należy rozumieć miesięczny wskaźnik w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. Dla przykładu zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS taki wskaźnik za sierpień 2022r. wynosi 13,8%. W konsekwencji średnia arytmetyczna z ww. wskaźnika za 12 miesięcy licząc od września 2021 do sierpnia 2022 wynosi 9,64%.

Pytanie nr 2

Dotyczy odpowiedzi nr 16 i 37: prosimy o przekazanie dokumentacji technicznej windy lub podanie jej parametrów technicznych w celu określenia kosztów wymiany.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje jak poniżej:

Dźwig elektryczny linowy Q – 2000 kg

Prędkość 1 m/s

Sterowanie z płynną regulacją VVVF

Starowanie na ostatniej kondygnacji obok drzwi szybowych

Kaseta wezwań na każdym piętrze

Zjazd p.poż.

Zjazd po zaniku napięcia do najbliższego przestanku,

Połączenia alarmowe poprzez linię telefoniczną,

Kabina przelotowa

Pięć przystanków

Drzwi szybowe ze stali nierdzewnej typu skóra

Kabina i drzwi kabinowe wykonane ze stali nierdzewnej typu skóra, podłoga antypoślizgowa

Kabina wyposażona w poręcz, lustro, wentylator, oświetlenie typu Led, przyciski podświetlane ze znakami Braille'a, komunikaty słowne, jazda specjalna szpitalna, przyciski otwierania i zamykania drzwi, piętrowskazywacz

Pliki z wymiarami stanowią załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Zamawiający

z up. DYREKTORA

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Adam Strzyżewski