



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
kredytowany



Pleszew, dn. 17.11.2022 r.

Do Wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na wykonanie przebudowa z rozbudową części budynku szpitalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania pod nazwą : „ Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.
Znak sprawy Te 2300-28/2022

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy treść pytań zadanych przez Wykonawcę, dotyczących niniejszego postępowania oraz odpowiedzi na te pytania;

1. W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi dot. dokumentacji geologicznej niniejszym prosimy o udostępnienie załączników, o których mowa w opisie pkt. 6.4. – cytat: "Karty otworów geotechnicznych (załącznik nr 2.1-2.3) oraz przekroje geotechniczne (załącznik nr 3.1) przedstawiają w sposób szczegółowy warunki gruntowo-wodne podłoża".

Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy opinię geotechniczną.

2. Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie będzie po stronie wykonawcy - w odpowiedziach udzielonych przez Zamawiającego dnia 15.11.2022 r. są sprzeczne informacje, tj. odpowiedź nr 1, 10, 13 informuje o dokumentach odbiorowych wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, natomiast w pkt. 27 Zamawiający odpowiada, że będzie wymagał dokumentów odbiorowych z pozwoleniem na użytkowanie.

Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu obiekt już z pozwoleniem na użytkowanie oraz niezbędnymi dokumentami.

3. We wzorze umowy nie zaktualizowano wysokości kar umownych.

Odpowiedź: Poniżej zamieszczono prawidłowe brzmienie § 12 ust. 1 pkt 1-4 projektu umowy

§ 12

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:
 - 1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 pkt 1 umowy;
 - 2) zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 10 ust. 1 pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki;
 - 3) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 10 ust. 1 pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad;



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
kredytowany



4) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 10 ust. 1 pkt 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad;

4. Czy w oknach z PCW mają być zastosowane szyby obustronnie bezpieczne czy wystarczy zastosować szyby jednostronnie bezpieczne od wewnątrz (zestawienie stolarki rysunek 30 i 31 okna O1,02,04,05,07)

Odpowiedź: W w/w oknach należy zastosować szyby obustronnie bezpieczne.

5. Prosimy o udostępnienie projektu konstrukcji wraz z rysunkami.

Odpowiedź: W załączniku dokumentacja konstrukcyjna. Na schematach podane są wymiary elementów żelbetowych, w opisie technicznym podano sposób zbrojenia poszczególnych elementów. Zestawienie w rozbiciu na OIOM i Patio.

Niniejsze pismo zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia i Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić zmiany w składanych ofertach.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
PCM w Pleszewie Sp. z o.o.

Łukasz Górczyński

Załącznikami do niniejszego pisma są:

- 1) Opinia geotechniczna;
- 2) dokumentacja konstrukcyjna.

Sporządził:
Andrzej Szablewski
(62) 74-20-719