

GMINA MIEJSKA WŁODAWA

Urząd Miejski we Włodawie
al. Józefa Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa



tel. 82 57 21 444, fax 82 57 22 454
info@wlodawa.eu, www.wlodawa.eu

WA.271.1.2024.AM

Włodawa, 07.02.2024 r.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, pn:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie”.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 i 6 w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca w dniu 07.02.2024 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1)

Zwracamy się z prośbą o zmianę wymaganych parametrów dotyczących modułów fotowoltaicznych, mianowicie: prąd mocy maksymalnej (I_{pmax}) z wymaganych 10,0-11,8A na 10,0-12A oraz prąd zwarcia (I_{sc}) z wymaganych 10,0-12,0A na 10,0-13A, gdyż wskazane w Projekcie Wykonawczym ww. parametry uniemożliwiają dobór modułów fotowoltaicznych w taki sposób, aby były zachowane wymagania ze strony Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na powyższą prośbę.

Pytanie 2)

Prosimy o zwiększenie tolerancji całkowitej mocy instalacji fotowoltaicznej. Wymagana tolerancja mocy w przedziale 37,99-40,0 kW umożliwia zastosowanie wyłącznie modułów o mocy 410W. Zapisy w dokumentacji przetargowej dopuszczają użycia modułu o większej mocy, natomiast dopuszczalne odchylenie całkowitej mocy instalacji nie to nie pozwala, z związku z powyższym wnosimy o rozszerzenie zakresu całkowitej mocy instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zezwala na przekroczenie mocy 40 kW, instalacja fotowoltaiczna z optymalizatorami mocy może mieć dopasowany moduł fotowoltaiczny o innej wartości Wp.

GMINA MIEJSKA WŁODAWA

Urząd Miejski we Włodawie
al. Józefa Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa



tel. 82 57 21 444, fax 82 57 22 454
info@wlodawa.eu, www.wlodawa.eu

Pytanie 3)

Prosimy o potwierdzenie, że wymiana licznika przez OSD nie będzie miała wpływu na odbiór końcowy. Z chwilą przekazania do OSD kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie instalacji do sieci Wykonawca nie ma bowiem wpływu no czas wymiany licznika.

Odpowiedź:

Wymiana licznika przez OSD nie będzie miała wpływu na odbiór końcowy.

Pytanie 4)

Czy Zamawiający udostępnia łącze internetowe w celu prawidłowego działania monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający udostępnia łącze internetowe w celu prawidłowego działania monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie 5)

Prosimy o informację, w jakim zakresie należy wykonać modernizację rozdzielni elektrycznej AC.

Odpowiedź:

W rozdzielni AC należy zabudować na każdy falownik rozłączniko-bezpiecznik np. RBK00

Pytanie 6)

Czy Zamawiający zezwala na montaż jednego optymalizatora mocy do dwóch modułów?

Odpowiedź:

Tak, zezwala.

Z up. Burmistrza

Wiesław Holaczuk
Zastępca Burmistrza