ZMIANY





UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM izolacja części czynnych
PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM zamoczynne wyłączenie zasilania połączenia wyrównawcze

UWAGI:

1. Dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo. Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej projektu, powinny być traktowane tak, jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej. Wykoanwca / Oferent jest zobowiązany do zapoznania się i sprawdzenia informacji zawartych na wszystkich rysunkach branwych projektu wykonawczego a w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, zwłaszcza w zakresie granic opracowań i punktów styku, przed złożeniem oferty zgłosić wątpliwości projektantowi, który zobowiązany będzie do ich wyjaśnienia.
2. Niezależnie od dokładności i szczegółowości dokumentów otrzymanych od Inwestora definiujących usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania całości prac, zapewnienia utrzymania założonych parametrów technicznych instalacji oraz do uzyskania dobrego rezultatu końcowego i pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji.
3. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

Jednostka projektowa:
ASSAY EFFECT STUDIO PROJEKTOWE
ul. Miętowa 9/4, 62-064 Plewiska, kom. 662 199 773, 601 279 290

ZKZL Sp. z o.o.
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
ul. Matejki 57, 60-770 POZNAŃ

ul. Świt 34-36, 60-376 Poznań
dz. nr ew. 2/39, 2/38, jedn. ew. MIASTO POZNAŃ, obręb ŁAZARZ, arkusz 04, woj. WLKP

PROJEKT PRZEBUDOWY
trzech lokali użytkowych znajdujących się w zespole pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Świt 34-36 w Poznaniu na potrzeby Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP
"CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI"

Nazwa rysunku: BUDYNEK A - LOKAL A3
Schemat rozdzielni RAL3

Projektant: **mgr inż. Jakub Jeńć**
upr. nr WKP/0385/POOE/13
w spec. instalacji elektrycznych

Branża: **ELEKTRYCZNA**
Stadium: **PP**
Data: 202209
Skala: 1:100
Nr rysunku: EL. A-3. E-4