

PWIK-ZP/03/2020

Ząbki, 06.04.2020

Dotyczy: **Przetarg otwarty nieograniczony „Usunięcie osadu zalegającego w betonowym kolektorze kanalizacyjnym o średnicy 1,8m w ul. Słowiańskiej, w ul. Sezamkowej oraz w ul. ks. Sylwestra Zycha (na odcinku wyłożonym rurami grp o średnicy 1,6m), o łącznej długości odcinków l=701m, wraz z odbiorem, wywozem i zagospodarowaniem osadów”**

OTRZYMUJĄ WSZYSCY WYKONAWCY, KTÓRZY POBRALI DIWZ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W związku z zapytaniem Wykonawców i zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. § 17 ust. 3 w sprawie udzielenia wyjaśnień do DIWZ, Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

1. Prosimy o podanie godzin pracy punktu przyjmowania nieczystości pochodzących ze zbiorników bezodpływowych typu "szambo", oraz możliwości jego skrócenia w okresie prowadzenia prac na kolektorze Z-2 objętych przedmiotem zamówienia.

Czas pracy punktu zlewnego:

Poniedziałek 6:00 - 22:00

Wtorek - Piątek 5:00 - 21:00

Sobota 6:00 - 14:00

W czasie prowadzenia prac Zamawiający incydentalnie może skrócić czas pracy punktu zlewnego.

2. Prosimy o podanie dobowego przepływu ścieków kolektorem Z-2 w rejonie planowanych prac.

W optymalnych warunkach atmosferycznych przepływ dobowy wynosi w granicach 11 000 – 13 000 m³/dobę

3. Czy Zamawiający dopuszcza wydobycie , załadunek i wywóz osadu do miejsca składowania w zbiorniku ładowarki próżniowej?

Zamawiający nie dopuszcza wywozu osadu do miejsca składowania w zbiorniku ładowarki próżniowej. Zamawiający w DIWZ pkt. 5 określił sposób postępowania z wywozem osadów, które przed wywozem należy ładować do kontenerów a ich ilość będzie potwierdzona w rejestrze prowadzonym przez Zamawiającego.

4. Czy wystarczy przedstawienie umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 06 w ilości 1 500 t?

Tak, wystarczy przedstawienie takiej umowy.

PREZES ZARZĄDU

Janusz Tomasz Czarnogórski