

**Dotyczy: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Da Vinci WRAZ Z ROZBIORKĄ BUDYNKU O NR EWIDENCYJNYM 9K PRZY ul. Gołęcińska 9K, 9L, 9M, dz.bud.nr 19/1 i 20/2, Ark.15, Obręb Gołęcin**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia informuje, że w toku ww. postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 1:**

W związku z prowadzonym postępowaniem wnosimy o wyjaśnienie brakujących informacji z zestawienia stolarki : z jakich materiałów mają być wykonane projektowane okna ?

**Odpowiedź 1**

Projektowane okna winny zostać wykonane z profili plastikowych wielokomorowych w współczynniku przenikalności zgodnym z obowiązującymi regulacjami.