PRZEKRÓJ POZIOMY
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ 1-1
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ 2-2
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ 3-3
SKALA 1:50



WYKAZ ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH

1.	Zawór zwrotny kulowy do ścieków L=700mm DN300 PN10	1 kpl.
2.	Zasuwa kołnierzowa do ścieków krótka DN300 PN10 L=270mm z napędem elektrycznym	1 kpl.
3.	Trójnik dwukołnierzowy stal DN300/300 PN10 L=500mm	1 kpl.
4.	Pierścienie klinowe	1 kpl.
5.	Króciec stalowy Ø300 dwukołnierzowy DN300 PN10 L=około 25cm	1 kpl.
6.	Kolano stalowe ze stopką Ø300	1 kpl.
7.	Trójnik stalowy Ø700/300	1 kpl.
8.	Zasuwa kołnierzowa do ścieków DN300 PN10 L=270mm z napędem elektrycznym	1 kpl.
9.	Zawór zwrotny Ø300	1 kpl.
10.	Króciec stalowy Ø300 L=ok.200mm	1 kpl.
11.	Króciec dwukołnierzowy stalowy Ø300 L=ok.630mm	1 kpl.
12.	Kolano stalowe ze stopką Ø300	1 kpl.
13.	Trójnik stalowy Ø700/300	1 kpl.
14.	Zasuwa kołnierzowa do ścieków DN700 PN10 L=610mm z napędem elektrycznym	1 kpl.
15.	Króciec stalowy Ø700 dwukołnierzowy z kołnierzem DN700 PN10 L=290mm	1 kpl.
16.	Króciec stalowy dwukołnierzowy Ø700 L=ok.159cm	1 kpl.
17.	Trójnik stalowy kołnierzowy Ø700/700	1 kpl.
18.	Trójnik redukcyjny stalowa kołnierzowy Ø700/300/300 L=ok.144cm,	1 kpl.
19.	Zasuwa kołnierzowa do ścieków DN300 PN10 L=500mm z napędem elektrycznym	1 kpl.
20.	Kompensator Ø300mm L=ok.58cm	1 kpl.
21.	Prostka dwukołnierzowa Ø300 L=ok.246cm	1 kpl.
22.	Łącznik montażowy kołnierzowy do ścieków DN700 PN10 L=360 +/- 60mm	1 kpl.
23.	Króciec stalowy dwukołnierzowy Ø700 z kołnierzem DN700 PN10 L=ok.106cm	1 kpl.
24.	Zasuwa nożowa kołnierzowa Bopp Rogther DN 300 PN10 ze ślepym kołnierzem	1 kpl.

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością Zespołu Usług Projektowych Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPIB Sp. z o.o.. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez zgodnienia z Zespołem Usług Projektowych Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPIB Sp. z o.o.. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.

Inwestycja:
Przebudowa przepompowni ścieków P10 Kieźliny - gmina Dywity

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie Sp. z o.o.
ul. Oficerska 16A, 10-218 Olsztyn

Opracowanie:
Projekt budowlay. Inwentaryzacja

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWO INWESTYCYJNYCH I BUDOWLANYCH Sp. z o.o.
Biuro:
10-749 Olsztyn
ul. Kopernika 7
tel/fax (089) 527-27-05
e-mail: biuro@zupib.pl
Pracownia:
10-418 Olsztyn
ul. Mazurska 2/5
tel/fax (089) 527-22-79
e-mail: pracownia@zupib.pl

Projektanci: mgr inż. Romuald Iwaszkiewicz
upr. bud. inżynieryjne w zakresie: sieci, instalacji sanitarnych i ochrony środowiska Nr 126/80/OL - 166/81/OL - 169/94/OL
Podpis:

Sprawdzający:

Opracowujący:

Opracowanie rysunku: AutoCad
Tytuł rysunku: Rzut, przekroje - technologia części pompowej
Faza: Projekt podstawowy. Inwentaryzacja
Branża: Technologia
Data: 11.2019 | Rewizja: | Skala: 1:50
Numer rysunku: I-6 | Tom: