



LEGENDA:		
Lp.	Symbol:	Opis:
1		Gniazdo podwójne 230V IP20
2		Gniazdo pojedyncze 230V IP20
3		Gniazdo hermetyczne 230V/IP44 -L+N+PE
4		Gniazdo 230V/IP20 - lodówka
5		Gniazdo 230V/IP20 - zamrażarka
6		Wypust 3-fazowy 400V
7		Wypust 1-fazowy 230V
8		Gniazdo trójfazowe 400V/32A
9		Zestaw gniazd komputerowych data 3xgn 230V data z kluczem + 2xRJ45
10		Lokalny zacisk uzemiający w obud. p/t Do LZU przyłączyć stalowe elementy w obrębie danego pomieszczenia. LZU połączyć LgY 16mm ² z GZU w TG
11		Główny punkt dystrybucyjny Szafa wisząca 19" - 15U 600x600
Instalacje elektryczną wykonać jako podtynkową: - instalacja oświetleniowa przewodem YDY2o 3x1,5 mm ² - instalacja gniazd 230V przewodem YDY2o 3x2,5 mm ²		
Układ sieci TN-S Ochrona od porażek: szybkie wyłączenie		

UWAGA:
WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU ORAZ ICH USYTOWANIE MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEZ WYKONAWCĘ SPRAWDZONE. WĄTPLIWOŚCI I NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI Z ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH - NORMY PKD
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB
- WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		JOTBE inż. Jacek Błaszczuk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7			
INWESTOR		GMINA PARADYŻ			
OBIEKT		BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			
ADRES BUDOWY		DOROBNA WOLA DZ. NR 23/2			
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT PRZYZIEMIA - Inst. gniazd 230/400V			
BRANŻA PROJEKTU	ELEKTRYCZNA	DATA WYKONANIA	04.2024	SKALA RYSUNKU	1:100
		NR RYSUNKU	E5		
AUTOR PROJEKTU					
PROJEKTANT		PROJEKTANT		ASYSTENT PROJEKTANTA	
mgr inż. Karol Jędrzak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci, VPE i urządzeń elektrycznych I elektroenergetycznych Nr uprawnień: WKP-0167/PO.OE/12					