



Toszek, 24.11.2023 r.

## WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „*Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku w ramach zadania „Remont I i II piętra Urzędu Miejskiego w Toszku” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 1.*”, znak sprawy: ZRP.271.28.2023

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „ustawą pzp”, informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) o następującej treści:

### Pytanie 1

Jaki jest typ kinkietów i żyrandola użytego na części wyremontowanej a mającego być na kolejnych kondygnacjach obiektu . Nie znamy typu, mocy etc.

### Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową rodzaj żyrandoli i kinkietów należy dostosować wyglądem do znajdujących się na piętrze. Jednocześnie informuję, iż na parterze budynku zamontowano:

- kinkiety PRETO P/K/1 producent FPH Kemar
- żyrandole PRETO P5 producent FPH Kemar

Zamawiający nie wymaga montażu kinkietów i żyrandoli określonego producenta. Wymagane parametry techniczne:

1) Kinkiet:

- material z jakiego wykonany jest kinkiet - metal
- ilość punktów świetlnych – 2,
- możliwość zamontowania źródła światła o mocy co najmniej 50W (dla każdego punktu)
- stopień ochrony – co najmniej IP 20
- zasilanie sieciowe

2) Żyrandol

- material z jakiego wykonany jest żyrandol - metal
- ilość punktów świetlnych – 5,
- możliwość zamontowania źródła światła o mocy co najmniej 50W (dla każdego punktu)
- stopień ochrony – co najmniej IP 20
- zasilanie sieciowe

**Powyższe pytania i odpowiedzi są integralną częścią SWZ.**