

Legnica, dnia 25.10.2023 r.

**Gmina Legnica**  
**Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy**  
Adres: **ul. Wojska Polskiego 10. 59-220 Legnica**  
Telefon: **76 756 46 00**  
Telefaks: **76 756 46 19**  
e-mail: **zdm@zdm.legnica.eu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ozn. DP/27/2023, pn.: „Wzmocnienie dróg gruntowych destruktem asfaltowym lub mieszanką kamienną 0-31,5 mm na ulicach o nawierzchni gruntowej i nieulepszonej nieutwardzonej na terenie Legnicy.” w ramach zadania pn. „Remont ulic w mieście”. Pytania i odpowiedzi nr 1.

**I. Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań do SWZ oraz udziela wyjaśnień:**

**Pytania:**

1. Dzień dobry, czy do wyceny uwzględnić również wywóz oraz utylizację materiału z korytowania? Ponieważ kosztorys nie zawiera takiej pozycji..
2. Dzień dobry, prosimy o wskazanie lokalizacji miejsc/dróg, które są w planie do wzmocnienia.

**Odpowiedzi:**

**Ad. 1**

Zamawiający w zmienia treść Opisu Przedmiotu Zamówienia w punkcie 10. na następujący:

10. W zakresie robót określonych w pozycji nr 1 Kosztorysu Ofertowego należy uwzględnić wywóz i utylizację materiału pochodzącego z korytowania.

**Ad. 2**

Zamawiający nie określa w 100% lokalizacji konkretnych miejsc, które są w planie do wzmocnienia. Pozycje w kosztorysie będącym załącznikiem do postępowania przetargowego określają przedmiary robót, które należy wycenić. W Opisie Przedmiotu Zamówienia jest określone, że chodzi o drogi na terenie całej Legnicy. Zamysłem Zamawiającego nie jest zrealizowanie całego zadania w jednej lokalizacji. Najmniejszymi planowanymi robotami są roboty zajmujące ok. 100 metrów kwadratowych powierzchni. Zamawiający informuje, że na terenie Legnicy znajduje się ok. 50 km dróg nieutwardzonych, mogących stanowić front robót będących przedmiotem zamówienia.

**DYREKTOR**  
  
**Łukasz Kuczyński**