



IN.271.1.8.2024

Janowiec Wielkopolski, dnia 13 czerwca 2024 r.

### Do Wykonawców

**Sprawa: Wyjaśnienie nr 2 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr IN. 271.1.8.2024  
pn.: „Poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski”**

I. W odpowiedzi na pytania z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr IN.271.1.8.2024 prowadzonym trybie podstawowym art. 275 pkt 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)pn.: „Poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski”

– stosownie do art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na zadane pytania wyjaśniam co następuje:

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dla części I wymaga wykonania Geodezyjnej Inwentaryzacji powykonawczej?

**Odp.**

**Zamawiający wymaga wykonania Geodezyjnej Inwentaryzacji powykonawczej dla Części I - Modernizacja placu zabaw w Janowcu Wielkopolskim poprzez dostawę i montaż nowych elementów.**

#### **Pytanie nr 2**

Jaki typ podłoża znajduje się obecnie na placu przewidzianym pod montaż urządzeń zabawowych (dotyczy części I)? Czy Zamawiający wymaga wykonania bezpiecznego podłoża pod projektowane urządzenia zabawowe (jeżeli tak to czy pod każde z urządzeń czy tylko te które tego wymagają tj. Huśtawki wahadłowe)?

**Odp.**

**Zamawiający informuje, że obecnie na placu przewidzianym pod montaż urządzeń zabawowych znajduje się podłoże piaskowe.**

**Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni amortyzującej upadek w postaci nawierzchni sypkiej o odpowiedniej wielkości ziarna tj. podłoża piaskowego zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017, która dopuszcza taką możliwość.**



**POLSKI  
ŁAD**



### Pytanie nr 3

Jaką ilość modułów ławek należy wycenić (dotyczy części I)? Na mapie z zagospodarowaniem widoczna jest ławka składająca się z 7 modułów, w SIWZ (tabelka) str. 7 podano ilość 12.


**Odp.**

**Zamawiający wymaga ławki składającej się z 12 modułów. Taką ilość należy przyjąć do wyceny.**

II. Zamawiający informuje, że nie przedłuży terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia : **21.06.2024 r. do godz. 9:00.**

III. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Pzp., zostaje umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego <http://platformazakupowa.pl/pn/janowiecwlkp> do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z up. Burmistrza  
  
Michał Wekłowski  
Z-ca Burmistrza