

**Pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez  
Zamawiającego  
30 stycznia 2024 roku**

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Budowa drogi gminnej wewnętrznej - ulicy Sosnowej w Legionowie**

Treść pytań przesłanych drogą elektroniczną 29 stycznia 2024 r. oraz udzielone odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

W załączonej dokumentacji (Projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej, punkt 7) widnieje informacja o rodzajach nawierzchni jakie mają być zastosowane tj.

Jezdnia: 8cm - kostka brukowa betonowa szara

Chodnik: 6cm - kostka brukowa betonowa szara

Zjazd indywidualny: 8cm - kostka brukowa betonowa szara

Proszę o określenie dodatkowych parametrów kostki betonowej dla powyższych nawierzchni takich jak: wymiar, kształt (np. behaton lub holland).

**Odpowiedź:**

Należy zastosować następujące rodzaje i kolory kostki betonowej: Jezdnia: kostka betonowa behaton szara 8cm, chodnik: kostka betonowa holland czerwona 6cm, zjazdy: kostka betonowa holland grafitowa 8cm.

**Pytanie 2:**

W przedmiarze robót w pozycji:

- 16 d. 1.4, Ława pod obrzeża betonowa zwykła została zwymiarowana w ilości 4,571m<sup>3</sup>,

- 17 d.1.4 Obrzeże o wymiarach 8x30 na podsypce cementowo piaskowej zostało zwymiarowane w ilości 761,83m,

skąd wynika, że na ilości 1m<sup>3</sup> betonu należy ustawić 166,7mb obrzeży.

Proszę o weryfikację ilości betonu.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć: dla obrzeża 0,04m<sup>3</sup>/mb, dla krawężnika i opornika 0,08m<sup>3</sup>/mb betonu.

**Pytanie 3:**

W przedmiarze robót w pozycji:

- 18 d. 1.4, Ława pod krawężniki betonowa zwykła została zwymiarowana w ilości 12,675m<sup>3</sup>,

- 19 d.1.4 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo piaskowej zostało zwymiarowane w ilości 1690m,

skąd wynika, że na ilości 1m<sup>3</sup> betonu należy ustawić 133,3mb krawężników.

Proszę o weryfikację ilości betonu.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć: dla obrzeża 0,04m<sup>3</sup>/mb, dla krawężnika i opornika 0,08m<sup>3</sup>/mb betonu.

**Pytanie 4:**

Proszę o podanie wymiarów zestawu skrzynek rozsączających.

**Odpowiedź:**

Pojemność skrzynek rozsączających wynosi 5m<sup>3</sup>.

**Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.**