

UWAGA:
Istn. kable sterownicze należy zlokalizować w rejonie proj. studni nr S1 i S7, wyciąć i wprowadzić do tych studni, w których połączyć je z projektowanymi kablami YKSY 48x1,5 stosując np. listwy zaciskowe śrubowe w puszkach hermetycznych IP54.

