



ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

WYKONAWCY

ZP.271.42.2020

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „Wykonanie ocieplenia oraz elewacji bloku nauczycielskiego przy ul. Gdyńskiej 7 w Żukowie”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - 1

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1 W przedmiarze nie ujęto instalacji odgromowej. Czy instalacja wchodzi w zakres robót ? Jeśli tak to w jakim zakresie ?

Odpowiedź

Tak, instalacja odgromowa wchodzi w zakres robót. Należy zdemontować istniejącą w celu wykonania elewacji i założyć nową instalację odgromową.

Pytanie nr 2 Odnośnie okien z kratami po prawej i lewej strony schodów - wejście od ulicy Gdyńskiej. Proszę o podanie wymiarów i ilości.

Odpowiedź

Należy wymienić dwa okna wraz z parapetami. Wymiary okien około 77cm x 62cm – sztuk 2.

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostałe ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.